

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถ.งามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
คำร้องขอใช้ไฟฟ้า

เลขที่คำร้อง HCBR60001023 หน้า 3/3
กฟพ. กฟพ.ชลบุรี
เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้อง ประเสริฐ นิลสุนนิต
วันที่ 05 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

สำหรับเจ้าหน้าที่

1. วันนัดสำรวจ วันที่ 05 มิ.ย. 2560 เวลา 16:17:00 น.

ให้ เอกลักษณ์ เนื่องจางค์
ดำเนินการสำรวจแล้วรายงานให้ทราบ

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง

2. รายงานและความเห็นของผู้ตรวจสอบ

2.1 สายเมนแรงต่ำ ขนาด 95.00 ตร.มม. จำนวน 3 เฟส 4 สาย
2.2 จ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าย่อย ๒๑ ฟีดเดอร์ แรงสูง 07 ปิดจ้อ(ตาม มป.5) 5 9
ฟีดเดอร์แรงต่ำ 1 เฟสแรงต่ำ A ชนิดของหม้อแปลง กฟล หม้อแปลงหมายเลข PEA. 0 2 7 2 4 4
หม้อแปลง : ขนาด ๒๕0 เควีโอ 4 สาย ระบบ ๑๑ เควี โวลท์แอมป์ แรงสูง 6.58 โวลท์แอมป์ แรงต่ำ 361

2.3 การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

- ☒ เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน
☐ ไม่เรียบร้อย ควรแก้ไขเนื่องจาก
☐ นัดตรวจสอบใหม่วันที่

2.4 ผลการแก้ไข ☐ เรียบร้อย ☐ แก้ไขเพิ่มเติม(ระบุ)

2.5 ความเห็นของผู้ตรวจสอบ ประเภทกิจการ รายย่อย 00001
ติดตั้งมิเตอร์ 15(45) แอมป์ เฟส สาย โวลท์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ คิดค่าไฟฟ้าประเภท 11: บ้านอยู่อาศัยขนาดใหญ่ (1125)
แรงดัน 05: แรงดัน 5 (< 22 KV) ติดตั้ง ซีที ขนาด ฟิตี ขนาด เควาร์ ขนาด
หมายเลข PEA. มิเตอร์ก่อนหน้า(สายการจดหน่วยเดียวกัน)
หมายเลข PEA. มิเตอร์ถัดไป(สายการจดหน่วยเดียวกัน)
สายการอ่านหน่วย H C B R 1 6 1 2 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเดิม 6 หลัก 0 0 4 6 0 0
ติดตั้งที่เสา ม. เครื่องที่ /อื่นๆ(ระบุ)
ศูนย์งานผู้รับจ้าง

- 719188

จิตต์

(ลงชื่อ)

(นายเอกลักษณ์ เนื่องจางค์)

- 1478046

ช่วงก่อนเที่ยง 1,605

ผู้ตรวจสอบ

3. การชำระเงิน

- ☐ ชำระเงินประกันการใช้ไฟและค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว
☐ ยังไม่ได้ชำระเงิน สาเหตุ(ระบุ)

PEA.ถอน.....

PEA.คิด 580044014

.....แอมป์.....เฟส

.....แอมป์.....เฟส

หน่วย.....

หน่วย.....

4. การติดตั้งมิเตอร์

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายเอกลักษณ์ เนื่องจางค์)

ตำแหน่ง

(ลงชื่อ)

(นายอัครวิช เจริญกุล)

ตำแหน่ง

อนุมัติ

๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๐