



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟล.ชบ. ถึง ผจก.กฟล.ชบ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ กฟล.ชลบุรี - นาย สุทธิโรจน์ แส่นระวีวงศ์
อ้างอิง คำร้องขอขยายเขต เลขที่ 353/60 ลว. 30 สิงหาคม 2560

เรียน ผจก.กฟล.ชบ. ผ่าน รจก.กฟล.ชบ.
ตาม คำร้องขอขยายเขต ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
และ รื้อถอนเสาแรงสูงและนั่งร้านหม้อแปลง นั้น
ผบค.กฟล.ชบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้:-

1) รายละเอียด

1.1 นาย สุทธิโรจน์ แส่นระวีวงศ์ สถานที่อยู่บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
ถนน/ซอย - ตำบล บางปลาสร้อย อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี
ประเภทการใช้ไฟฟ้า ร้านกาแฟ มีจำนวนบ้านที่ขอใช้ไฟ 1 หลัง/ห้อง
1.2 สภาพภูมิประเทศคิดอัตราค่าแรง ☐ กรณี 1 ☒ กรณี 2 ☐ กรณี 3
1.3 ระยะทางจากจุดที่ขอขยายเขตอยู่ห่างจากหม้อแปลง ประมาณ 40 เมตร ระยะทางที่ขอขยายเขตใหม่
ครั้งนี้ - เมตร รวมระยะทางเมื่อขยายเขตเสร็จแล้วอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทางประมาณ 40 เมตร
1.4 แอมป์ใต้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ 256 แอมป์ เฟส บี 244 แอมป์ เฟส ซี 238 แอมป์
หม้อแปลง ขนาด 250 เควี.เอ. พีสี่เอ. 23-000009
1.5 ในการขยายเขตนี้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ ☒ กฟล. ☐ ผู้ใช้ไฟ
1.6 ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟล.

2) วิธีการดำเนินการ

2.1 แผนกแรงต่ำภายนอก
(✓) ย้ายเสา คอ.ร.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น

3) เงินลงทุน

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้:-

- ค่ารื้อถอนแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	998.00 บาท
- ก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	2,192.72 บาท
- ค่ารื้อถอนแผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	1,815.00 บาท
- ค่ารื้อถอนแผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	3,065.00 บาท
- กำไรขั้นต้น	เป็นเงิน	1,464.00 บาท
- หักค่าสำรวจออกแบบบิลเลขที่	เป็นเงิน -	5,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน		4,534.72 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 317.43 บาท

ในการดำเนินการครั้งนี้ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,852.15 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้องขอขยายเขต, แผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ชบ.- บค./ 353/60

รจก.ชบ.,หม.บค.,หม.บป.,หม.บห.,หม.วต.,หม.ปบ.,หม.กส.,หม.มต.,วศก.ชบ.

อนุมัติ

(นายธีระ สุขเจริญ)

รองผู้จัดการ (เทคนิค) ปฏิบัติงานแทน ผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี ชั้น ๒

นายอมรศักดิ์ รุกขรังษิ
หม.บค.กฟล.ชบ.