



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟฟ.บส. ถึง กฟฟ.บส.
เลขที่ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.บส. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น บี เค พลาสติก
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๒๐๗๕๑ ลว. ๓๑ มี.ค.๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟฟ.บส.

ด้วย กฟฟ.บส. ได้รับหนังสือจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น บี เค พลาสติก ลว. ๓๑ มี.ค.๒๕๕๙ ขออนุญาตขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงถาวรระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควี จำนวน ๑ เครื่อง นั้น

ผบค.บส. ได้ตรวจสอบแล้วดังนี้

รายละเอียด

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น บี เค พลาสติก ตั้งอยู่ที่ตำบลเหมือง อำเภอมือง จังหวัดชลบุรี ประกอบกิจการโรงงานทำแป้งมันสำปะหลัง หม้อแปลงที่ขอติดตั้งรับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี วงจรที่ ๑ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางพระ (BPE) อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.

๒. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงถาวรระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควี จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้กับโหลดรวม ๑๖๐ กว. โดยผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้จัดหาหม้อแปลง

๓. สภาพภูมิประเทศเห็นควรคิดค่าแรงงานกรณี ๒

๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายใน พาดด้วยสายเคเบิ้ลอากาศขนาด ๕๐ ค.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑๒ เมตร

๒. รื้อถอนแผนกหม้อแปลงภายใน รื้อถอนหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควี จำนวน ๑ เครื่อง (คืนผู้ใช้ไฟ)

๓. แผนกหม้อแปลงภายใน บิ๊กเสาคอร์.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น , เพื่อประกอบนั้งร้านหม้อแปลงติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐๐ เควี จำนวน ๑ เครื่อง แบบนั้งร้าน ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาหม้อแปลง

๔. แผนกมอเตอร์แรงต่ำ ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำขนาด ๓ เฟส ๕ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำขนาดเรโซ ๔๐๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟ

- ค่าสมทบระบบจำหน่าย (๕๐ เควี*๑๐๐)	เป็นเงิน	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
- แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๑๑,๒๕๕.๕๑	บาท
- แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๗,๖๔๔.๑๐	บาท
- แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๑๓๘,๘๘๖.๕๘	บาท
	รวมเป็นเงิน	๑๖๖,๗๘๖.๕๕	บาท
	ภาษี ๗%	๑๑,๖๗๒.๕๖	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๗๘,๔๕๙.๑๑	บาท


เงินลงทุนในส่วนของกฟภ.

-แผนกมอเตอร์แรงต่ำ	เป็นเงิน	--- บาท เบิกจากงบสำรองจ่าย
-แผนกแรงสูงภายนอก คัด ๕๐ %	เป็นเงิน	--- บาท เบิกจากงบลงทุน

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๑๗๘,๔๒๕.๕๕ บาท (เงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทห้าสิบห้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

เมื่อก่อสร้างเสร็จทรัพย์สินที่อยู่ภายในที่ดินผู้ใช้ไฟเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบเป็นทรัพย์สินของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอใช้ไฟและแผนผังจำนวน ๑ แผ่น พร้อมประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายสุพัฒน์ บุญนิธิ)

ทพ.บค.บส.

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ที่ บส.(บค.)/๐๘๕/๒๕๕๕

อนุมัติ



(นายสุชาติ โตอภัยริยะวงศ์)

รจก.(ท).ปฏิบัติงานแทน. ผจก.กฟฟ.บส.

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕