



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบค.บส. ถึง กฟฟ.บส.
เลขที่ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.บส. คุณสมศักดิ์ เกื้อกุลพิทักษ์
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๑๙๔๓๖ ลว.๒๘ มี.ค. ๕๙

เรียน ผจก.กฟฟ.บส.

ด้วย กฟฟ.บส. ได้รับหนังสือจาก คุณสมศักดิ์ เกื้อกุลพิทักษ์ ลว. ๒๘ มี.ค.๕๙ ขออนุญาตขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงถาวรขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง นั้น

ผบค.บส. ได้ตรวจสอบแล้วดังนี้

รายละเอียด

๑. คุณสมศักดิ์ เกื้อกุลพิทักษ์ ตั้งอยู่ที่ตำบล เสมัด อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี ประกอบกิจการ ทาวเฮ้าส์ ๓ ชั้น ๑๓ หลัง หม้อแปลงที่ขอติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี วงจรที่ ๑๐ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางแสน ๒ อยู่ห่างจากสถานี ฯ ระยะทางประมาณ ๒.๗ กม.

๒. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงถาวรระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๐๐-๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้กับโหลดรวม ๕๕ กว. โดย กฟฟ.เป็นผู้จัดหาหม้อแปลง

๓. สภาพภูมิประเทศเห็นควรคิดค่าแรงงานกรณี ๒

๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกรื้อถอนแผนกแรงสูงภายนอก รื้อถอนชุดเหล็กทางตรงพร้อมสเปเซอร์ จำนวน ๑ ชุด

๒. แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสาครอ. ขนาด ๑๒.๐๐ จำนวน ๑ ต้น

๓. แผนกหม้อแปลงภายนอก ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน

๑ เครื่อง แบบแขวนบนเสาพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน โดย กฟฟ.เป็นผู้จัดหาหม้อแปลง

๔. แผนกแรงต่ำภายนอก ปักเสา ครอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๙ ต้น ,พาดสายบนเสาขนาด ๙๕ AW จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๑๐ เมตร

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟ

- รื้อถอนแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๓๐๗.๐๐	บาท
- แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๔๔,๐๗๔.๐๒	บาท
- แผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	๑๙๔,๘๐๔.๘๙	บาท
- แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๑๓๑,๘๘๗.๒๔	บาท
- ค่าสมทบระบบจำหน่าย (๑๐๐ เควีเอ X ๑๐๐)	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๓๘๑,๐๖๖.๑๕	บาท
	ภาษี ๗%	๒๖,๖๗๕.๑๒	บาท
	รวม	๔๐๗,๗๔๑.๒๗	บาท

- หักค่าสำรวจออกแบบ ๕,๓๕๐ บาท ตามใบเสร็จเลขที่ F๔๔๑๐๙๕๙๐๓๒๘๐๐๐๑ ลว. ๒๘ มี.ค. ๕๙


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๒,๓๙๐.๒๗ บาท

ในการดำเนินการดังกล่าวผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๔๐๒,๓๙๐.๒๗ บาท (สี่แสนสองพันสามร้อยเก้าสิบแปด บาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียมค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้วเมื่อก่อสร้างเสร็จเป็นทรัพย์สินของ กฟฟ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบบหนังสือขอใช้ไฟและแผนผังจำนวน ๑ แผ่น พร้อมประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บส.(บค.)/๑๐๖/๒๕๕๙
อนุมัติ


(นายพิเชษฐ์ วิถีธรรมศักดิ์)
ผจก.กฟฟ.บส.
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙


(นายสุพัฒน์ บุญนิธิ)
ทผ.บค.บส.
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙