



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบค.กฟฟ.บส. ถึง ผจก.กฟฟ.บส.
เลขที่ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราว กฟฟ.บส. บริษัท ชินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (แคล้มคนงาน)
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๕๕๕๑๗๕ ลว. ๓ พ.ย. ๕๕

เรียน ผจก.กฟฟ.บส.

ด้วย กฟฟ.บส. ได้รับหนังสือจาก บริษัท ชินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (แคล้มคนงาน) ลว. ๓ พ.ย. ๕๕ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราว ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

ผบค.บส. ได้ตรวจสอบแล้วดังนี้

รายละเอียด

๑. บริษัท ชินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ตำบลเสม็ด อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี ประกอบกิจการ แคล้มคนงาน หม้อแปลงที่ขอติดตั้งรับไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี วงจรที่ ๕ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางแสน ๒ (BSO) อยู่ห่างจากสถานี ฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.

๒. บริษัท ชินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ขอติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราวระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้กับโหลดรวม ๓๕๒ กว. โดย ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาหม้อแปลงเอง

๓. ผู้ใช้ไฟชำระค่าตรวจสอบแบบและแผนผังไว้แล้ว เป็นเงิน ๕,๓๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามใบเสร็จเลขที่ F๔๙๑๐๗๕๙๑๑๐๓๐๐๐๘ ลว. ๓ พ.ย. ๒๕๕๕

๔. สภาพภูมิประเทศเห็นควรคิดค่าแรงงานกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งชุดอุปกรณ์ประกอบหัวเสาต้นแยกแบบท้าวแขน จำนวน ๑ ชุด

๒. แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราวระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลงเอง)

๓. แผนกมอเตอร์แรงต่ำ ติดตั้งเครื่องวัดแรงสูงขนาด ๓ เฟส ๕ แอมป์ ประกอบขีติแรงสูงขนาดเรโซ ๒๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟ

- แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒๗,๖๖๔.๔๓	บาท
- ค่าตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
- ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๕๙,๖๖๔.๔๓	บาท
	ภาษี ๗%	๔,๑๘๓.๕๑	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๖๓,๘๔๗.๙๔	บาท

เงินลงทุนในส่วนของกฟภ.

-แผนกมิเตอร์แรงต่ำ

เป็นเงิน

๓๘,๒๓๑.- บาท (เบิกจากงบสำรองจ่าย)

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๖๓,๕๔๗.๕๔ บาท (เงินหักหมิ่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบสี่สตางค์) กำหนดขึ้นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติ ตามข้อ คตกลงแล้ว

เมื่อก่อสร้างเสร็จทรัพย์สินที่อยู่ภายในที่ดินผู้ใช้ไฟเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำและอุปกรณ์ ประกอบเป็นทรัพย์สินของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอใช้ไฟและแผนผังจำนวน ๑ แผ่น พร้อมประมาณ การมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายสุพัฒน์ บุญนธิ์)

ผ.บ.ก.กฟ.บ.ส.

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

ที่ บส.(บค.)/๒๕๐/๒๕๕๕

อนุมัติ



(นายพิเชษฐ์ วิถีธรรมศักดิ์)

ผจก.กฟฟ.บส.

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕