



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๒๐๐ ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๒๒๒๔ PEABKK TH โทร ๕๕๕๐๑๐๐๐

ที่ มท ๕๓๐๕.๑๘/บส.(บค)/ ๑๑๑๖/๒๕๕๖

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน

เลขที่ ๕ ถนนบางแสนสาย ๒ ตำบลแสนสุข

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีบีพีซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๕๔๕๖๓๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ตามหนังสือที่อ้างถึงแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ บริษัท พีบีพีซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (โครงการ สาโมเนสต์ ๒) ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีนั้น ในการนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสนได้ประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๑,๒๕๔.๕๑ บาท (เงินหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบลบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) กำหนดเป็นราคา ๓ เดือน นับจาก วันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๕ ถึง วันที่ ๑๕ พ.ย. ๕๕ แจ้งค่าใช้จ่ายเป็นต้นไป โดยแยกรายละเอียดและค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. ค่าสมทบในการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย (การไฟฟ้าฯ คิดเฉลี่ยละ ๑๐๐.- บาท)

รวมเป็นเงิน ๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. แผนกแรงสูงภายนอก (คิด ๕๐%)

- ปักเสาโครง ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น , เตะคอนกรีตที่โคนเสา จำนวน - ชุด

พาดด้วยสายเคเบิลอากาศขนาด - ต.มม จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร พร้อมพาดสายโอเวอร์เฮด

รวมเป็นเงิน --- บาท

๓. แผนกแรงสูงภายใน

- ติดตั้งชุดอุปกรณ์ประกอบหัวเสาต้นสายแยกแบบท้าวแขน จำนวน ๑ ชุด

รวมเป็นเงิน ๒๐,๑๖๔.๑๔ บาท

๔. แผนกติดตั้งหม้อแปลงภายใน

- ผู้ใช้ไฟติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๖๓๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน โดย ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาหม้อแปลงและดำเนินการเอง

รวมเป็นเงิน --- บาท

- สำหรับหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟจัดหาเองนั้น ก่อนนำไปติดตั้งจะต้องให้ไฟฟ้าฯตรวจสอบเสีย

ค่าธรรมเนียมตามระเบียบและแม้ว่าจะผ่านการตรวจสอบแล้วก็ตามหากเกิดความเสียหายในภายหลังให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว

๒. ส่วนที่ กฟภ. ดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งชุดอุปกรณ์ประกอบหัวเสาต้นแยกแบบท้าวแขน จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ แผนกเครื่องวัดแรงสูง ติดตั้งเครื่องวัดแรงสูงขนาด ๓ เฟส ๕ แอมป์ ประกอบซีทีแรงสูงขนาดเรโซ ๒๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ

- ค่าตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
- ค่าสมทบระบบจำหน่าย(๒๓๐เควีเอ x ๑๐๐)	เป็นเงิน	๖๓,๐๐๐.๐๐	บาท
- แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒๐,๑๖๘.๑๔	บาท
- ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท
- ค่าตรวจสอบอุปกรณ์ภายใน	เป็นเงิน	๗,๕๐๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๑๒๒,๖๖๘.๑๔	บาท
	ภาษี ๗%	๘,๕๘๖.๗๗	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๓๑,๒๕๔.๙๑	บาท

สำหรับเงินลงทุนในส่วนของ กฟภ.

- แผนกเครื่องวัดแรงต่ำ เป็นเงิน ๗๘,๒๗๑.๐๐ บาท (เบิกจากงบสำรองจ่าย)


ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๓๑,๒๕๔.๙๑ บาท (เงินหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) กำหนดเป็นราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินที่อยู่ในที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟยกเว้นเครื่องวัดแรงสูง เป็นสมบัติ ของกฟภ.

อนึ่งสำหรับระบบจำหน่ายแรงสูง และหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเองนั้นผู้ใช้ไฟ ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัยโดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และ อุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหาจะต้องไม่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของ กฟภ. ทั้งนี้แม้ว่า กฟภ. ได้ตรวจสอบและทดสอบแล้วก็ตาม หากเกิดเสียหายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผังจำนวน ๑ แผน ประกอบการค่าใช้จ่ายนํ้างานและ หนังสือของผู้ใช้ไฟ พร้อมประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บส.(บค.) ๑๖๕/๒๕๕๔

อนุมัติ


(นาย พิเชฐ วิถีธรรมศักดิ์)

ผจก.กฟฟ.บส

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔

(นายจรัส เกตุสวัสดิ์)

ชผ.บค. รักษาการแทน ผผ.บค.บส

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔

ไว้ให้ อบต.หนอง

อิน