

๒ ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟผ.

ขยายเขตรบบจำหน่าย กฟอ.พานทอง- นางสาวประคอง คงมนาน

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก (กฟภ.ดำเนินการ)

- () บั๊กเสาคอร์. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน -- คัน () บั๊กเสาคอมบ์ คอร์.ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน -- คัน
- () พาดสายล่อฟ้าและสายอูมิเนียม OHGW, SAC ขนาด ๒๕,๕๐ ค.มม. จำนวน ๑,๓ เส้น ระยะทาง --- เมตร
- () ร็อดอนเสา ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน --- คัน () ลอนเสาคอมบ์ ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน -- คัน
- () ร็อดอนสายล่อฟ้าและสายอูมิเนียม OHGW,SAC ขนาด ๒๕, ๕๐ ค.มม. ระยะทาง ๘๐ เมตร (.....) ติดตั้งใหม่หลักจากทางโค้ง (ป.ปลา) จำนวน --- ชุด

๒.๒ แผนกแรงสูงใน (☒) กฟภ.ดำเนินการ () ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- () บั๊กเสาคอร์. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน -- คัน () บั๊กเสาคอมบ์ คอร์.ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน --- คัน
- () พาดสายล่อฟ้าและสายอูมิเนียม OHGW, SAC ขนาด ๒๕,๕๐ ค.มม. จำนวน ๑,๓ เส้น จำนวน --- เมตร
- (☒) ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในช่วง (A) — (B) ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และติดตั้งเองนั้น ให้ กฟอ.พนท ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่ผู้ใช้ไฟจัดส่งให้ และตามมาตรฐานของ กฟภ. ก่อนเสนอขออนุมัติจ่ายไฟ
- (☒) จุด (A) กฟภ. ดำเนินการติดตั้งคอนคอนกรีตแยกเข้าระบบจำหน่ายของผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑ ชุด
- () เทโคโนเสาขนาด ๑๒ เมตร จำนวน -- คัน (.....) ร็อดอนเสาคอมบ์ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน ---- คัน

๒.๓ แผนกหม้อแปลง () กฟภ.ดำเนินการ (☒) ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- () บั๊กเสาคอร์. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน -- คัน () บั๊กเสาคอมบ์ คอร์.ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน --- คัน
- () ประกอบชุดคานนั่งร้านหม้อแปลง จำนวน -- ชุด
- (☒) ขอดัดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง(ที่จุด (B))
- () ขอดัดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด --- เควีเอ. เพิ่มอีกจำนวน --- เครื่อง(ที่จุด)
- () ขอลดขนาดหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด --- เควีเอ. เหลือขนาด --- เควีเอ. จำนวน --- เครื่อง(ที่จุด)
- () ร็อดอนหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ. จำนวน -- เครื่อง
- () ---

หมายเหตุ หม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟจัดหาเองนั้นจะต้องส่งให้ กฟภ. ตรวจสอบและทดสอบ ก่อนนำไปติดตั้งใช้งาน

๒.๔ แผนกแรงต่ำ (กฟภ.ดำเนินการ)

- () บั๊กเสาคอร์. ขนาด ๕ เมตร จำนวน -- คัน () บั๊กเสาคอมบ์ คอร์.ขนาด ๓.๕๐ เมตร จำนวน --- คัน
- () พาดสายล่อฟ้าและสายอูมิเนียม A, AW ขนาด ๕๐ ค.มม. จำนวน ๑,๑ เส้น ระยะทาง --- เมตร
- () ร็อดอนเสาคอร์ ขนาด ๔ เมตร จำนวน ๕ คัน (.....) ร็อดอนเสาคอมบ์ขนาด ๓.๕๐ เมตร จำนวน -- คัน
- () ร็อดอนสายอูมิเนียม A, AW ขนาด ๕๐ ค.มม. จำนวน ๑,๑ เส้น ระยะทาง --- เมตร

๒.๕ แผนกคาปาซิเตอร์ () กฟภ.ดำเนินการ () ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ 3 เฟส 400 โวลท์ ขนาด --- กิโลวาร์ จำนวน --- เครื่อง
- () ---

๒.๖ แผนกเครื่องวัด (กฟภ.ดำเนินการ)

- (☒) ติดตั้งเครื่องวัดแรง ต่ำ ระบบ ๓ เฟส ประกอบด้วย จี.ที. ขนาด ๑๕๐/ ๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด (ที่จุด (B))
- () เปลี่ยนขนาด จี.ที. แรง สูง จากเดิมขนาด -- แอมป์ เป็น จี.ที. แรง สูง ขนาด -- แอมป์ (ของเดิมคืนคลัง)จุด)
- () รวมขนาดหม้อแปลงแล้วจีทีแรงสูงขนาดเท่าเดิม ---- แอมป์

๒.๗ แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- () พาดสายอูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๒๕ ค.มม. จำนวน -- เส้น ระยะทาง --- เมตร
- () ติดตั้งชุดดวงโคมฟลูออเรสเซนต์แบบ ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน --- ชุด (กฟภ.เป็นผู้จัดหาและดำเนินการติดตั้งให้)
- () ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงขนาด ๑๐๐ วัตต์ จำนวน -- ชุด
- () ร็อดอนสายอูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ค.มม. จำนวน -- เส้น ระยะทาง --- เมตร

๓) เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟอ. แยกบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

- แผนกเครื่องวัดแรงต่ำ	เป็นเงิน	๑๕,๖๘๑.๐๐	บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
- แผนกแรงสูงภายนอก(กฟอ.ลงทุน๕๐% ---- บาท	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบผู้ใช้ไฟบางส่วน
- แผนกแรงสูงภายนอก (กฟอ.ลงทุน ๑๐๐%)	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนกปรับปรุงแรงสูง	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนกรื้อถอนมิเตอร์	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนกปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนก ---	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ ---

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุงฯ (๑๐๐ เควีลละ ๑๐๐ บาท)	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
- แผนกแรงสูงภายนอก (ผู้ใช้ไฟลงทุน ๕๐ % ---- บาท)	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๑๗,๐๔๗.๐๐	บาท
- แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	---	บาท
- ค่าตรวจสอบแท่นและรั้วหม้อแปลง	เป็นเงิน	---	บาท
- ค่าตรวจสอบการติดตั้งระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน ๒๐ เมตร	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
- ค่าตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนก สอทไลน์	เป็นเงิน	๑๑,๗๕๒.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน		๔๐,๘๓๙.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		๒,๘๕๘.๗๓	บาท
ในการดำเนินการครั้งนี้ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๔๓,๖๙๗.๗๓	บาท
(ที่หมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)	และค่าเช่าหม้อแปลงหรืออุปกรณ์ป้องกันเดือนละ	---	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบ คำร้องขอขยายเขต , แผนผัง , ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มา

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ พนท.บก. ๐๕๓ / ๕๘

ผศ.บก.,ผศ.กส.,ผศ.ปป.,ผศ.ปป.,ผศ.มด.,ผศ.บพ.

อนุมัติ



(นายพนพร บุญนารี)

ชก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.พานทอง

๒ ๖ ก.พ. ๒๕๕๘

(นายทรงฤทธิ์ วิสุทธิ)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

๒ ๖ ก.พ. ๒๕๕๘