



จาก ผบ.กฟอ.พนท. ถึง กฟอ.พนท.
เลขที่ วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย แรงต่ำ กฟอ.พนท. - นายจเด็จ วัฒนา
อ้างอิง คำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๖๐๗๖๔๒ ลว. ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.พนท.

ตาม คำร้องขอขยายเขต ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และ

ผบ.กฟอ.พนท. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ นายจเด็จ วัฒนา สถานที่อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ๘
ถนน/ซอย ถนนสายอ้อมแก้ว ตำบล พานทอง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี
ประเภทการใช้ไฟฟ้า ที่อยู่อาศัย จำนวนบ้านที่ขอใช้ไฟ ๔ หลัง/ห้อง
๑.๒ สภาพภูมิประเทศคิดอัตราค่าแรง กรณี ๑ ☒ กรณี ๒ ☐ กรณี ๓ ☐
๑.๓ ระยะทางจากจุดที่ขอขยายเขตอยู่ห่างจากหม้อแปลง ประมาณ เมตร ระยะทางที่ขอขยายเขตใหม่
ครั้ง -- เมตร รวมระยะทางเมื่อขยายเขตเสร็จแล้วอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทางประมาณ เมตร
๑.๔ แอมป์หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ -- แอมป์ เฟส บี -- แอมป์ เฟส ซี -- แอมป์
หม้อแปลงขนาด -- เควีเอ. พีโอเอ --
๑.๕ ในการขยายเขตนี้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ ☒ กฟภ. ☐ ผู้ใช้ไฟ
๑.๖ ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟภ.

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำ

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๔ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสาย AW ขนาด ๔๕ ต.มม. บนเสา จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๖๐ เมตร
- พาดสาย AW ขนาด ๕๐ ต.มม. เมาข่ายคา จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๓๕ เมตร
- ร็อดอนเสา ขนาด ๔ เมตร จำนวน -- ต้น -- กราวด์แรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด
- เทโคณเสา ขนาด ๔ เมตร จำนวน -- ชุด -- ร็อดอนสาย A, AW ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑,๑ เส้น ระยะทาง ๖๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- แผนกร็อดอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	๒๕๔.๐๐	บาท
- แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	๔๗,๒๓๘.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๔๗,๔๙๒.๐๐	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓,๓๒๔.๔๔	บาท
ในการดำเนินการครั้งนี้ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๕๐,๘๑๖.๔๔	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้องขอขยายเขต, แผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ พนท.(บค) ๐๑๗ / ๖๐

ทผ.บค.,ทผ.กส.,ทผ.ปบ.,ทผ.บป.,ทผ.มต.,ทผ.บท.

๒๑

(นายเมธา เมืองมัทธพันธ์)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.พนท.

- ๑ ก.พ. ๒๕๖๐

(นายทรงฤทธิ์ วิสุทธิ)

ทผ.บค.กฟอ.พานทอง

- ๑ ก.พ. ๒๕๖๐