



จาก ผบค.กฟอ.พนท. ถึง กฟอ.พนท.
เลขที่ วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย แรงต่ำ กฟอ.พนท. - บริษัท ทิตดาเคาเฟ่ จำกัด
อ้างอิง คำร้องขอขยายเขตเลขที่ ลว. ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.พนท.

ตาม คำร้องขอขยายเขต ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
และ นั้น

ผบค.กฟอ.พนท. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ บริษัท ทิตดาเคาเฟ่ จำกัด สถานที่อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ๓
ถนน/ซอย ขอย๑๓ บ้านเก่า ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี
ประเภทการใช้ไฟฟ้า ร้านค้า จำนวนบ้านที่ขอใช้ไฟ ๑ หลัง/ห้อง
๑.๒ สภาพภูมิประเทศคิดอัตราค่าแรง ☐ กรณี ๑ ☒ กรณี ๒ ☐ กรณี ๓
๑.๓ ระยะทางจากจุดที่ขอขยายเขตอยู่ห่างจากหม้อแปลง ประมาณ เมตร ระยะทางที่ขอขยายเขตใหม่
ครั้งนี้ เมตร รวมระยะทางเมื่อขยายเขตเสร็จแล้วอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทางประมาณ เมตร
๑.๔ แอมป์หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ แอมป์ เฟส บี แอมป์ เฟส ซี แอมป์
หม้อแปลงขนาด เควี.เอ. พีโอเอ
๑.๕ ในการขยายเขตนี้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ ☒ กฟภ. ☐ ผู้ใช้ไฟ
๑.๖ ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟภ.

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำ

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๔ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ทาดสาย AW ขนาด ๕๐ ค.ม.ม. บนเสา จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๒๕.๕ เมตร
- ทาดสาย AW ขนาด ๕๐ ค.ม.ม. บนเสา จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง เมตร
- ร้อยอนเสา ขนาด ๔ เมตร จำนวน -- ต้น - กราวด์แรงต่ำ จำนวน -- ชุด
- เทโคเนเสา ขนาด ๔ เมตร จำนวน -- ชุด -- ร้อยอนสาย A, AW ขนาด ๕๐ ค.ม.ม. จำนวน ๑,๑ เส้น ระยะทาง --- เมตร

๓) เงินลงทุน

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- แผนกร้อยอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	๓๓,๒๘๓.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๓๓,๒๘๓.๐๐	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒,๓๒๔.๘๑	บาท
	ในการดำเนินการครั้งนี้ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๕,๖๐๗.๘๑	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้องขอขยายเขต, แผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ พนท.(บค) ๐๑๔ / ๖๐

ผ.บค., ผ.ภ.ส., ผ.บ.ป., ผ.บ.ป., ผ.บ.ม., ผ.บ.ท.

อนุมัติ

(นายเมธา เมืองมัททรัพย์)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.พนท.

๑ ก.พ. ๒๕๖๐

(นายทวงค์ ธิงศิริ)

คณ.กฟอ.พนท.

๑ ก.พ. ๒๕๖๐