



ผบ.ค.กฟอ.พนท.

ถึง กฟอ.พานทอง

เลขที่

วันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง

ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย แรงต่ำ กฟอ.พนท. - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า (ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

อ้างอิง

คำร้องขอขยายเขตเลขที่ --- ลว. ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.พนท

ตาม คำร้องขอขยายเขต ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และ

ผบ.ค.กฟอ.พนท. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า สถานที่อยู่บ้านเลขที่ --- หมู่ที่ ๓

ถนน/ซอย ซอย ๑๒ บ้านเก่า ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี

ประเภทการใช้ไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวนบ้านที่ใช้ไฟ หลัง/ห้อง

๑.๒ สภาพภูมิประเทศคิดอัตราค่าแรง ๑ ๒ ๓

๑.๓ ระยะทางจากจุดที่ขอขยายเขตอยู่ห่างจากหม้อแปลง ประมาณ --- เมตร ระยะทางที่ขอขยายเขตใหม่

ครั้งนี้ --- เมตร รวมระยะทางเมื่อขยายเขตเสร็จแล้วอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทางประมาณ --- เมตร

๑.๔ แอมป์หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ --- แอมป์ เฟส บี --- แอมป์ เฟส ซี --- แอมป์

หม้อแปลงขนาด --- เควี.เอ. พีโอเอ ---

๑.๕ ในการขยายเขตนี้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟก. ผู้ใช้ไฟ

๑.๖ ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟก.

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำ

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๘, ๙ เมตร จำนวน --- ต้น
- พาดสาย AW ขนาด ๙๕ ต.มม. บนเสา จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง --- เมตร
- พาดสาย AW ขนาด ๕๐ ต.มม. เมนชายคา จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง --- เมตร
- หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๓๐ เควี.เอ. จำนวน --- เครื่อง
- เครื่องเอ้าท์ ขนาด ๓๓ เควี. จำนวน ๒ ชุด - ล้อฟ้าแรงสูง จำนวน -- ชุด - พิวส์แรงสูง จำนวน ๒ เส้น

๓) เงินลงทุน

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน	๑๐,๒๖๐.๐๐	บาท
- แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	---	บาท
	รวมเป็นเงิน	๑๐,๒๖๐.๐๐	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๗๑๘.๒๐	บาท
	ในการดำเนินการครั้งนี้ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๐,๙๗๘.๒๐	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้องขอขยายเขต, แผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ พนท.(บค) ๐๖๒ / ๖๐

หม.บค.,หม.กส.,หม.ปบ.,หม.บป.,หม.มต.,หม.บห.

อนุมัติ

(นายเมธา เมืองมีทรัพย์)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.พนท.

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๐

(นายทรงฤทธิ์ วิภูศิริ)
หม.บค.กฟอ. พานทอง
๑๐ ส.ค. ๒๕๖๐