

๑.๑๐ ผีใช้ไฟโยนดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟผ.

ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.พนท จ.ชลบุรี - นายธนกร บุตรสา

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงส่งภายนอกฟ.ลงทุน ๑๐๐ % (กฟ.ดำเนินการ)

- (☐) ปีกเสา คอร. ขนาด ๙.๑๒ เมตร จำนวน ———— ตัน (☐) ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน ———— ตัน
- (☐) พาดสายล่อฟ้าและสายอลูมิเนียม OHGW, SAC ขนาด ๒๕.๕๐ ต.มม. จำนวน ๑.๓ เส้น ระยะทาง ———— เมตร
- (☐) ร้อยถอนเสา ขนาด ๘ เมตร จำนวน ———— ตัน (.....) ร้อยถอนสายเคเบิล ACSR ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้นระยะทาง ———— เมตร
- (☐) เทโคนเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ———— ตัน

๒.๒ แผนกแรงส่งภายใน (☐) กฟ.ดำเนินการ (☐) ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- (☐) ปีกเสา คอร. ขนาด ๙.๑๒ เมตร จำนวน ๑.๓ ตัน (☐) ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาด ๓.๕๐.๔.๕๐ เมตร จำนวน ———— ตัน
- (☐) พาดสายล่อฟ้าและสายอลูมิเนียม OHGW, SAC ขนาด ๒๕.๕๐ ต.มม. จำนวน ๑.๓ เส้น ระยะทาง ๓๗ เมตร
- (☐) ระบบจำหน่ายแรงส่งภายในช่วง  ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และติดตั้งเองนั้น ให้ กฟจ.ชลบุรี ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่ผู้ใช้ไฟจัดส่งให้ และตามมาตรฐานของ กฟ. ก่อนเสนอขออนุมัติจ่ายไฟ
- (☐) จุด  กฟ. ดำเนินการติดตั้งชุดคอนกรีตแยกเข้าระบบจำหน่ายของผู้ใช้ไฟ จำนวน ———— ชุด
- (☐) เทโคนเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑.๒ ตัน

๒.๓ แผนกหม้อแปลงไฟฟ้า (☒) กฟ.ดำเนินการ (☐) ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- (☐) ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ———— ตัน (☐) ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน ———— ตัน
- (☐) อุปกรณ์ประกอบชุดหม้อแปลง จำนวน ๑ ชุด
- (☐) ขอดติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ———— เควีเอ. จำนวน ———— เครื่อง(ที่จุด 
- (☐) ขอดติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ———— เควีเอ. เพิ่มอีกจำนวน ———— เครื่อง(ที่จุด 
- (☒) ขอพิมขนาดหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. เป็นขนาด ๑๖๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง(ที่จุด 
- (☐) ชุดอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง ๓ เฟส ๔ สาย จำนวน ———— ชุด
- (☐) ————

หมายเหตุ หม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟจัดหาเองนั้นจะต้องส่งให้ กฟ. ตรวจสอบและทดสอบ ก่อนนำไปติดตั้งใช้งาน

๒.๔ แผนกแรงต่ำ (กฟ.ดำเนินการ)

- (☒) ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑๓ ตัน (☒) ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาด ๓.๕๐ เมตร จำนวน ๑๑ ตัน
- (☒) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๒๕๕ เมตร
- (☐) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๙๕ ต.มม. เมนชายคา จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ———— เมตร
- (☐) เทโคนเสาคอนกรีต ขนาด ๙ เมตร จำนวน ———— ตัน (☒) ร้อยถอนเสาแรงต่ำขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ตัน

๒.๕ แผนกแรงคาปาซิเตอร์ (☐) กฟ.ดำเนินการ (☐) ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- (☐) ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ขนาด ———— กิโลวาร์ จำนวน ———— เครื่อง
- (☐) ————

๒.๖ แผนกเครื่องวัด (กฟ.ดำเนินการ)

- (☐) ติดตั้งเครื่องวัดแรง ———— ระบบ ๓ เฟส ———— ประกอบ ซี.ที. ขนาด ———— แอมป์ จำนวน ———— ชุด (ที่จุด 
- (☐) เปลี่ยนขนาด ซี.ที. แรง ต่ำ จากเดิมขนาด ———— แอมป์ เป็น ซี.ที. แรง ต่ำ ขนาด ———— แอมป์ (ของเดิมคืนคลัง)
- (☐) ————

๒.๗ แผนก ไฟฟ้าสาธารณะ

- (☒) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๒๕ เมตร
- (☒) ติดตั้งชุดดวงโคมฟลูออเรสเซนต์แบบ ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๔ ชุด(กฟ.ให้โครงการจัดสรรเป็นผู้จัดหาเอง กฟ.ดำเนินการติดตั้งให้จำนวน ๔ ชุด)
- (☐) ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงขนาด ๑๐๐๐ วัตต์ จำนวน ———— ชุด
- (☐) ติดตั้งสวิตช์แรงต่ำ(LT) ขนาด ๑x๔๐๐ A ๕๐๐ V. จำนวน ———— ชุด
- (☐) ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงขนาด ———— วัตต์ จำนวน ———— ชุด

ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.พนท จ.ชลบุรี - นายธนกร บุตรสา

๓) เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

- แผนกเครื่องวัดแรงต่ำ	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
- แผนกแรงสูงภายนอก (กฟภ.ลงทุน ๕๐% --- บาท	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบผู้ใช้ไฟบางส่วน
- แผนกแรงสูง (กฟภ.ลงทุน ๑๐๐%)	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนกกรีดถอนแรงสูง	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนกกรีดถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนก ---	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนก ---	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ ---

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุง (๖๐ เควีเอล ๑๐๐ บาท)	เป็นเงิน	๖,๐๐๐.๐๐	บาท
- แผนกแรงสูงภายนอก (ผู้ใช้ไฟลงทุน ๕๐ % --- บาท)	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน	๕๐,๒๘๙.๐๐	บาท
- แผนกแรงต่ำ.....	เป็นเงิน	๒๐๗,๓๑๕.๐๐	บาท
- แผนกคาปาซิเตอร์	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกกรีดถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	๒,๓๑๓.๐๐	บาท
- แผนกกรีดถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	๔,๓๑๑.๐๐	บาท
- แผนกกรีดถอนไฟฟ้าสาธารณะ	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกไฟฟ้าสาธารณะ (กฟภ.ให้ผู้ใช้ไฟจัดหาตัวประกอบเอง)	เป็นเงิน	๒๔,๗๕๖.๐๐	บาท
- ค่าตรวจสอบการติดตั้งระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน --- เมตร	เป็นเงิน	---	บาท
- ค่าตรวจสอบแท่นและรั้วล้อมหม้อแปลงไฟฟ้า	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกขุดไลน์	เป็นเงิน	---	บาท
รวมเป็นเงิน		๒๔๔,๙๘๔.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๒๐,๖๔๘.๘๘	บาท

ในการดำเนินการครั้งนี้ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๓๑๕,๖๓๒.๘๘

สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหก ร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์


และค่าเช่าหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ป้องกันเดือนละ ---

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบ คำร้องขอขยายเขต , แผนผัง , ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มา
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ พนท(บค) ๑๐๖ /๖๐


ทผ.บค., ทผ.กส., ทผ.ปป., ทผ.ปป.,ทผ.มต.,ทผ.บห.

อนุมัติ



(นายเมธา เมืองมีทรัพย์)

รองผู้จัดการปฏิบัติงาน ผจก.กฟอ.พานทอง



นายเด่นศักดิ์ เล่ห์เหลี่ยม

ชม.บค.กฟอ.พานทอง

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๐