

๑.๑๐ ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟผ.

ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.พนท จ.ชลบุรี - บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอกฟก.ลงทุน ๑๐๐ % (กฟก.ดำเนินการ)

- (☐) ปีกเสา คอ. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน -- ต้น (☐) ปีกเสาดอมือ คอ.ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน -- ต้น
- (☐) พาดสายล่อฟ้าและสายอลูมิเนียม OHGW, SAC ขนาด ๒๕.๕๐ ต.มม. จำนวน ๑.๓ เส้น ระยะทาง -- เมตร
- (☐) ร็อดถอนเสา ขนาด ๘ เมตร จำนวน -- ต้น (☐) ร็อดถอนสายเคเบิล ACSR ขนาด ๓๕ ต.มม. จำนวน ๓ เส้นระยะทาง -- เมตร
- (☐) เทโคเนเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน -- ต้น

๒.๒ แผนกแรงสูงภายนอก (☒) กฟก.ดำเนินการ (☐) ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- (☒) ปีกเสา คอ. ขนาด ๑๒.๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑.๒ ต้น (☒) ปีกเสาดอมือ คอ.ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- (☒) พาดสายล่อฟ้าและสายอลูมิเนียม OHGW, SAC ขนาด ๒๕.๕๐ ต.มม. จำนวน ๑.๓ เส้น ระยะทาง ๖๕ เมตร
- (☐) ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในช่วง  ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และติดตั้งเองนั้น ให้ กฟจ.ชลบุรี ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่ผู้ใช้ไฟจัดส่งให้ และตามมาตรฐานของ กฟก. ก่อนเสนอขออนุมัติจ่ายไฟ
- (☐) จุด  กฟก. ดำเนินการติดตั้งชุดคอนกรีตแยกเข้าระบบจำหน่ายของผู้ใช้ไฟ จำนวน -- ชุด
- (☐) เทโคเนเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน -- ต้น

๒.๓ แผนกหม้อแปลงไฟฟ้า (☒) กฟก.ดำเนินการ (☐) ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- (☐) ปีกเสา คอ. ขนาด -- เมตร จำนวน -- ต้น (☐) ปีกเสาดอมือ คอ.ขนาด -- เมตร จำนวน -- ต้น
- (☒) อุปกรณ์ประกอบชุดหม้อแปลง จำนวน ๓ ชุด
- (☒) ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๓ เครื่อง(ที่จุด 
- (☐) ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด -- เควีเอ. เพิ่มอีกจำนวน -- เครื่อง(ที่จุด 
- (☐) ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด -- เควีเอ. เป็นขนาด -- เควีเอ. จำนวน -- เครื่อง(ที่จุด 
- (☐) ชุดอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง ๓ เฟส ๔ สาย จำนวน -- ชุด
- (☐) --

หมายเหตุ หม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟจัดหามาเองนั้นจะต้องส่งให้ กฟก. ตรวจสอบและทดสอบ ก่อนนำไปติดตั้งใช้งาน

๒.๔ แผนกแรงต่ำ (☒) กฟก.ดำเนินการ

- (☒) ปีกเสา คอ. ขนาด ๔ เมตร จำนวน ๔๗ ต้น (☒) ปีกเสาดอมือ คอ.ขนาด ๓.๕๐ เมตร จำนวน ๑๒ ต้น
- (☒) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๔๕ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๖๓๕ เมตร
- (☐) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด -- ต.มม. แมนชายคา จำนวน -- เส้น ระยะทาง -- เมตร
- (☐) เทโคเนเสาคอนกรีต ขนาด -- เมตร จำนวน -- ต้น (☐) ร็อดถอนเสาแรงต่ำขนาด -- เมตร จำนวน -- ต้น

๒.๕ แผนกแรงคาปาซิเตอร์ (☐) กฟก.ดำเนินการ (☐) ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- (☐) ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ขนาด -- กิโลวาร์ จำนวน -- เครื่อง
- (☐) --

๒.๖ แผนกเครื่องวัด (กฟก.ดำเนินการ)

- (☐) ติดตั้งเครื่องวัดแรง -- ระบบ ๓ เฟส -- ประกอบ ซี.ที. ขนาด -- แอมป์ จำนวน -- ชุด (ที่จุด 
- (☐) เปลี่ยนขนาด ซี.ที. แรง ต่ำ จากเดิมขนาด -- แอมป์ เป็น ซี.ที. แรง ต่ำ -- ขนาด -- แอมป์ (ของเดิมคืนคลัง)
- (☐) --

๒.๗ แผนก ไฟฟ้าสาธารณะ

- (☒) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๖๓๕ เมตร
- (☒) ติดตั้งชุดดวงโคมฟลูออเรสเซนต์แบบ ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๒๐ ชุด (กฟก.ให้โครงการจัดสรรเป็นผู้จัดหาเอง กฟก.ดำเนินการติดตั้งให้จำนวน ๒๐ ชุด)
- (☒) ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงขนาด ๑๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๓ ชุด
- (☒) ติดตั้งสวิตช์แรงต่ำ(LT) ขนาด ๑x๔๐๐ A ๕๐๐ V. จำนวน ๓ ชุด
- (☐) ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงขนาด -- วัตต์ จำนวน -- ชุด

ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.พนท จ.ชลบุรี - บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

๓) เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟอ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

- แผนกเครื่องวัดแรง ---	เป็นเงิน --- บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
- แผนกแรงสูงภายนอก (กฟอ.ลงทุน ๕๐% --- บาท)	เป็นเงิน --- บาท	เบิกจากงบผู้ใช้ไฟบางส่วน
- แผนกแรงสูง (กฟอ.ลงทุน ๑๐๐%)	เป็นเงิน --- บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน --- บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน --- บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน --- บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนก ---	เป็นเงิน --- บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนก ---	เป็นเงิน --- บาท	เบิกจากงบ ---

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุงฯ (๒๕๐x๓ เควีเอละ ๑๐๐ บาท)	เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท
- แผนกแรงสูงภายนอก (ผู้ใช้ไฟลงทุน ๕๐ % --- บาท)	เป็นเงิน --- บาท
- แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน ๑๓๒,๘๖๗.๐๐ บาท
- แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน ๕๘๑,๒๙๙.๐๐ บาท
- แผนกแรงต่ำ.....	เป็นเงิน ๕๑๕,๙๗๙.๐๐ บาท
- แผนกคาปาซิเตอร์	เป็นเงิน --- บาท
- แผนกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน --- บาท
- แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน --- บาท
- แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน --- บาท
- แผนกไฟฟ้าสาธารณะ (กฟอ.ให้ผู้ใช้ไฟจัดหาวงโคจรเอง)	เป็นเงิน ๙๖,๙๙๕.๐๐ บาท
- หักค่าสำรวจและออกแบบ	เป็นเงิน -๕,๐๐๐.๐๐ บาท
- ค่าตรวจสอบแท่นและรั้วล้อมหม้อแปลงไฟฟ้า	เป็นเงิน --- บาท
- แผนกขุดท่อไลน์	เป็นเงิน ๑๑,๖๐๙.๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน	๑,๔๐๘,๗๔๙.๐๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๙๘,๖๑๒.๕๓ บาท

ในการดำเนินการครั้งนี้ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑,๕๐๗,๓๖๑.๕๓ บาท

หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์

และค่าเช่าหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ป้องกันเดือนละ --- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบ คำร้องขอขยายเขต , แผนผัง , ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ พนท(บค) ๑๓๖/๖๐

ทผ.บค., ทผ.กส., ทผ.ปบ., ทผ.ปป.,ทผ.มต.,ทผ.บห.

อนุมัติ

(นายวิวัฒน์ หิรัญวงศ์)

ผชน.๙ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.พนททอง

- ๕ ก.ค. ๒๕๖๐

นายทรงฤทธิ์ วิภูศิริ

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

- ๕ ก.ค. ๒๕๖๐