



จาก.....ผบค.กฟอ.พนท.....ถึง.....ผจก.กฟอ.พนท.....
เลขที่.....มท.๕๓๐๙.๑๘/ก.๒พนท.(บค.)/๖๒๓๓/๖๐.....วันที่.....๑๖ ก.ย. ๒๕๖๐.....
เรื่อง.....ขอลงมติขยายเขตระบบจำหน่าย แรงต่ำ กฟอ.พนท.....บริษัท แสมมณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด.....
อ้างถึง.....คำร้องขอขยายเขตเลขที่.....๑๒๐๐๐๐๖๔๗๒๓๑.....ลว. ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐.....

เรียน ผจก.กฟอ.พนท

ตาม.....คำร้องขอย้ายเสาไฟฟ้า.....อ้างถึง.....แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า.....
และ.....

ผบค.กฟอ.พนท. ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

- ๑.๑.....บริษัท แสมมณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด.....สถานที่อยู่บ้านเลขที่.....หมู่.....๗.....
ถนน/ซอย.....ตำบล.....บ้านเก่า.....อำเภอ.....พานทอง.....จังหวัด.....ชลบุรี.....
ประเภทการใช้ไฟฟ้า.....บ้านอยู่อาศัย.....จำนวนบ้านที่ขอใช้ไฟฟ้า.....๑.....หลัง/ห้อง
๑.๒ สภาพภูมิประเทศคิดอัตราค่าแรง.....☐.....กรณี ๑.....☒.....กรณี ๒.....☐.....กรณี ๓.....
๑.๓ ระยะทางจากจุดที่ขอขยายเขตอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทางประมาณ.....---.....เมตร ระยะทางที่ขอขยายเขตใหม่
ครั้งนี้.....๐.๐๐๑.....เมตร รวมระยะทางเมื่อขยายเขตเสร็จแล้วอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทางประมาณ.....---.....เมตร
๑.๔ แอมป์หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ.....---.....แอมป์ เฟส บี.....---.....แอมป์ เฟส ซี.....---.....แอมป์
หม้อแปลงขนาด.....---.....ควีเอ.....ฟီเอ.....
๑.๕ ในการขยายเขตนี้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ.....☒.....กฟอ.....☐.....ผู้ใช้ไฟ
๑.๖ ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟอ

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำ

- ปักเสา คอ.ร. ขนาด.....๙.....เมตร จำนวน.....๒.....ต้น รื้อถอนเสา คอ.ร.ขนาด.....๙.....เมตร จำนวน.....๒.....ต้น
-พาดสาย.....AW.....ขนาด.....๙๕.....ต.มม. บนเสา จำนวน.....๔.....เส้น ระยะทาง.....๕.....เมตร
-สายต่อลงดิน.....---.....ชุด.....ต.มม. ล้อฟ้าแรงต่ำ จำนวน.....---.....ชุด
-เทโคนเสา ขนาด.....---.....เมตร จำนวน.....---.....ต้น ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบเสา จำนวน.....---.....ชุด

๒.๒ แผนกแรงสูง

- ปักเสา คอ.ร. ขนาด.....๑๒.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น รื้อถอนเสา คอ.ร.ขนาด.....๑๒.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
-ปักเสาดอมือ ขนาด.....๔.๕๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น รื้อถอนเสาดอมือ ขนาด.....๔.๕๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น

๒.๓ แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- ปักเสา คอ.ร. ขนาด.....---.....เมตร จำนวน.....---.....ต้น รื้อถอนเสา คอ.ร.ขนาด.....---.....เมตร จำนวน.....---.....ต้น
-พาดสาย.....AW.....ขนาด.....๒๕.....ต.มม. บนเสา จำนวน.....๑.....เส้น ระยะทาง.....๑.....เมตร
-สายต่อลงดิน.....---.....ชุด.....ต.มม. ล้อฟ้าแรงต่ำ จำนวน.....---.....ชุด
-เทโคนเสา ขนาด.....---.....เมตร จำนวน.....---.....ต้น ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบเสา จำนวน.....---.....ชุด

๓)เงินลงทุน

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

-แผนกร้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	๓,๐๒๔.๐๐	บาท
-แผนกร้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	๖,๔๘๘.๐๐	บาท
-แผนกร้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	๒,๔๕๙.๐๐	บาท
-แผนกร้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	๔,๖๗๑.๐๐	บาท
-แผนกไฟฟ้าสาธารณะ	เป็นเงิน	๖๕.๐๐	บาท
-ค่าบริการขอทไลน์	เป็นเงิน	๑๙,๘๗๐.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน		๓๖,๕๗๘.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		๒,๕๖๐.๓๙	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๙,๑๓๘.๓๙	บาท
หักค่าสำรวจและออกแบบ		๕,๓๕๐.๐๐	บาท
ในการดำเนินการครั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๓,๗๘๘.๓๙	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้องขอขยายเขต, แผนผัง, ประมาณการ, และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ พนท.(บค) ๒๑๗/๖๐

หม.บค.,หม.กส.,หม.ปป.,หม.มค.,หม.บห.

อนุมัติ

(นายวิวัฒน์ หิรัญวงษ์)

ผชน.๙ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.พนท.

- ๔ ก.ย. ๒๕๖๐

(นายทรงฤทธิ์ วิภูศิริ)

หม.บค.กฟอ.พนท.

- ๔ ก.ย. ๒๕๖๐