

๑.๑๐ ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟผ.

ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.พนท จ.ชลบุรี - นายเอกพงษ์ กันเจียก

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอกกฟ.ลงทุน ๕๐ % (กฟ.ดำเนินการ)

- () ปีกเสา คอ. ขนาด ๔.๑๒ เมตร จำนวน ———— ตัน () ปีกเสาดม้อ คอ.ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน ———— ตัน
- () พาดสายล่อฟ้าและสายอลูมิเนียม OHGW, SAC ขนาด ๒๕.๕๐ ต.มม. จำนวน ๑.๓ เส้น ระยะทาง ———— เมตร
- () ร็อดอนเสา ขนาด ๘ เมตร จำนวน ———— ตัน (.....) ร็อดอนสายเคเบิล ACSR ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้นระยะทาง ———— เมตร
- () เทโคนเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ———— ตัน

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน () กฟ.ดำเนินการ () ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- () ปีกเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ———— ตัน () ปีกเสาดม้อ คอ.ขนาด ๓.๕๐,๔.๕๐ เมตร จำนวน ———— ตัน
- () พาดสายล่อฟ้าและสายอลูมิเนียม OHGW, SAC ขนาด ๒๕.๕๐ ต.มม. จำนวน ๑.๓ เส้น ระยะทาง ———— เมตร
- () ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในช่วง  ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และติดตั้งเองนั้น ให้ กฟจ.ชลบุรี ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่ผู้ใช้ไฟจัดส่งให้ และตามมาตรฐานของ กฟพ. ก่อนเสนอขออนุมัติจ่ายไฟ
- () จุด  กฟพ. ดำเนินการติดตั้งชุดคอนกรีตแยกเข้าระบบจำหน่ายของผู้ใช้ไฟ จำนวน ———— ชุด
- (--) เทโคนเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ———— ตัน

๒.๓ แผนกหม้อแปลงไฟฟ้า () กฟ.ดำเนินการ () ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- () ปีกเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ———— ตัน () ปีกเสาดม้อ คอ.ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน ———— ตัน
- () อุปกรณ์ประกอบชุดหม้อแปลง จำนวน ———— ชุด
- () ขอดติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ———— เควีเอ. จำนวน ———— เครื่อง(ที่จุด 
- (--) ขอดติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ———— เควีเอ. เพิ่มอีกจำนวน ———— เครื่อง(ที่จุด 
- () ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ———— เควีเอ. เป็นขนาด ———— เควีเอ. จำนวน ———— เครื่อง(ที่จุด 
- (--) ชุดอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง ๓ เฟส ๔ สาย จำนวน ———— ชุด
- (--) ————

หมายเหตุ หม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟจัดหาเองนั้นจะต้องส่งให้ กฟพ. ตรวจสอบและทดสอบ ก่อนนำไปติดตั้งใช้งาน

๒.๔ แผนกแรงต่ำ (กฟ.ดำเนินการ)

- (☒) ปีกเสา คอ. ขนาด ๔ เมตร จำนวน ๔ ตัน () ปีกเสาดม้อ คอ.ขนาด ๓.๕๐ เมตร จำนวน ———— ตัน
- (☒) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๔๕ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๑๐ เมตร
- () พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๔๕ ต.มม. เมนชายคา จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ———— เมตร
- (☒) เทโคนเสาคอนกรีต ขนาด ๔ เมตร จำนวน ๑ ตัน () ร็อดอนเสาแรงต่ำขนาด ๔ เมตร จำนวน ———— ตัน

๒.๕ แผนกแรงคาปาซิเตอร์ () กฟ.ดำเนินการ () ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- (--) ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ขนาด ———— กิโลวาร์ จำนวน ———— เครื่อง
- (--) ————

๒.๖ แผนกเครื่องวัด (กฟ.ดำเนินการ)

- () ติดตั้งเครื่องวัดแรง ———— ระบบ ๓ เฟส ———— ประกอบ ซี.ที. ขนาด ———— แอมป์ จำนวน ———— ชุด(ที่จุด 
- () เปลี่ยนขนาด ซี.ที. แรง ต่ำ จากเดิมขนาด ———— แอมป์ เป็น ซี.ที. แรง ต่ำ ขนาด ———— แอมป์ (ของเดิมคืนคลัง)
- (--) ————

๒.๗ แผนก ไฟฟ้าสาธารณะ

- (☒) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑๑๐ เมตร
- (☒) ติดตั้งชุดควบคุมฟูลอเรนเซ็นต์แบบ ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๔ ชุด(กฟพ.ให้โครงการจัดสรรเป็นผู้จัดหาเอง กฟพ.ดำเนินการติดตั้งให้จำนวน ๔ ชุด)
- () ติดตั้งชุดควบคุมฟูลอเรนเซ็นต์ขนาด ๑๐๐๐ วัตต์ จำนวน ———— ชุด
- () ติดตั้งสวิตช์แรงต่ำ(LT) ขนาด ๑x๔๐๐ A ๕๐๐ V. จำนวน ———— ชุด
- () ติดตั้งชุดควบคุมฟูลอเรนเซ็นต์ขนาด ———— วัตต์ จำนวน ———— ชุด

๓) เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟอ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

- แผนกเครื่องวัดแรงต่ำ	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
- แผนกแรงสูงภายนอก (กฟอ.ลงทุน ๕๐% --- บาท)	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบผู้ใช้ไฟบางส่วน
- แผนกแรงสูง (กฟอ.ลงทุน ๑๐๐%)	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนก ---	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนก ---	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ ---

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุง (--- เครือละ ๑๐๐ บาท)	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกแรงสูงภายนอก (ผู้ใช้ไฟลงทุน ๕๐ % --- บาท)	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกแรงต่ำ.....	เป็นเงิน	๘๔,๐๐๘.๐๐	บาท
- แผนกคาปาซิเตอร์	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกรื้อถอนไฟฟ้าสาธารณะ	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกไฟฟ้าสาธารณะ (กฟอ.ให้ผู้ใช้ไฟจัดหาตัวโคมเอง)	เป็นเงิน	๑๓,๐๐๘.๐๐	บาท
- ค่าตรวจสอบการติดตั้งระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน --- เมตร	เป็นเงิน	---	บาท
- ค่าตรวจสอบแท่นและรั้วล้อมหม้อแปลงไฟฟ้า	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกขอลาไลน์	เป็นเงิน	---	บาท
รวมเป็นเงิน		๙๗,๐๑๖.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๖,๗๙๑.๑๒	บาท

ในการดำเนินการครั้งนี้ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๐๓,๘๐๗.๑๒ บาท

หนึ่งแสนสามพันแปดร้อยเจ็ดบาทสิบสองสตางค์

และค่าเช่าหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ป้องกันเดือนละ --- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบ คำร้องขอขยายเขต , แผนผัง , ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ พนท(บค) ๒๐๕ /๒๐


ทผ.บค., ทผ.กส., ทผ.ปป., ทผ.ปป., ทผ.มต., ทผ.บพ.

อนุมัติ



(นายวิวัฒน์ หิรัญวงษ์)

ผู้อำนวยการระดับ ๙ ปฏิบัติงาน ผจก.กฟอ.พนท.



นายทรงฤทธิ์ วิภูศิริ

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๐