



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก พชง.ผบค

ถึง

ผจก.กฟฟ.จอมเทียน

เลขที่

วันที่

9 มีนาคม 2564

เรื่อง

การขอขยายเขตระบบจำหน่ายของ บริษัท ศิรินารา ดีเวลลอปเม้นท์ (168) จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เรียน ผจก.กฟฟ. จท ผ่าน

ผบ.คค

ด้วย ผบ.คค ได้รับคำร้องเลขที่

HCTH63005414

ลา

17 พฤศจิกายน 2563

แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง นั้น.

ผบ.คค ได้ตรวจสอบแล้ว พอสรุปรายละเอียดได้ดังนี้.

รายละเอียด บริเวณ **ซอยเจริญชาวด**

1. บริษัท ศิรินารา ดีเวลลอปเม้นท์ (168) จำกัด

เลขที่ - ม. 6 ต. ห้วยใหญ่ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี ประกอบกิจการประเภท ที่ดินจัดสรรแบ่งขาย รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 9 (โหลดสูงสุด - MW) ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ จอมเทียน อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4.5 กม.

2. ปัจจุบันใช้ไฟของ กฟภ. อยู่แล้ว โดย () ติดตั้ง () เสา หม้อแปลงระบบ - เฟส 22000-400/230 โวลท์ ขนาด - เควีเอ. จำนวน - เครื่อง ติดตั้งตามอนุมัติที่ -

3. ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์

() ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ - เฟส 22000-400/230 โวลท์ ขนาด - เควีเอ จำนวน - เครื่อง (ที่จุด -) () กฟภ. () ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลงเอง

() ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลง ระบบ - เฟส 22000-400/230 โวลท์ จากเดิม - เควีเอ เพิ่มอีก - เควีเอ. จำนวน เครื่อง () กฟภ. () ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลงเอง

(x) ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22000-416/240 โวลท์ จากเดิม 50 เควีเอ เป็นขนาด 160 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง (x) กฟภ. () ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลงเอง

4. ผู้ใช้ไฟ (x) ขอให้ กฟภ. เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างให้

() ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการเอง

5. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และก่อสร้างเองโดยมีนาย

ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท ()สามัญ ()วุฒิ วิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

แขนงไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียนที่ -) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ควบคุมและออกแบบการก่อสร้าง

6. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงสูงภายนอก 50 %

(-) บั๊กเส้า คอ.ร.ขนาด - ม. จำนวน - ต้น บั๊กเส้าพาดกาย ขนาด - เมตร
จำนวน - ต้น พาดสายขนาด - จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

2. แผนกแรงสูงภายนอก

(-) บั๊กเส้า คอ.ร.ขนาด - ม. จำนวน - ต้น บั๊กเส้าพาดกาย ขนาด - เมตร
จำนวน - ต้น พาดสายขนาด - จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
(กฟภ.ดำเนินการ)

3. แผนกหม้อแปลง (X) กฟภ. (-) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

(-) บั๊กเส้า คอ.ร.ขนาด - ม. จำนวน - ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง - ชุด
บั๊กเส้าต่อม่อ คอ.ร.ขนาด - ม. จำนวน - ต้น.
(-) ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ - เฟส 22000-460/230 โวลท์ ขนาด - เควีเอ
จำนวน - เครื่อง
(x) เพิ่มขนาดหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22000-416/240 โวลท์ จากขนาด 50 เควีเอ
มาเป็นขนาด 160 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

4. แผนกแรงต่ำภายนอก

(x) บั๊กเส้า คอ.ร.ขนาด 9 ม. จำนวน 7 ต้น บั๊กเส้าต่อม่อ คอ.ร. ขนาด - เมตร
จำนวน - ต้น พาดสายขนาด 95 AW จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 155 เมตร
พาดสายเมนขายคา ขนาด - จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

5. แผนกไฟสาธารณะ

(-) บั๊กเส้า คอ.ร.ขนาด - ม. จำนวน - ต้น บั๊กเส้าต่อม่อ คอ.ร. ขนาด - เมตร
จำนวน - ต้น พาดสายขนาด - จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

6. แผนกคาปาซิเตอร์

ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ - เฟส 400 โวลท์ ขนาด - กิโลวัตต์ จำนวน - ชุด
(-) ผู้ใช้ไฟขอจัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเอง
(-) กฟภ.จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งให้

7. แผนกเครื่องวัด

(-) ติดตั้งเครื่องวัด แรงสูง/แรงต่ำ ระบบ - เฟส ประกอบ ซีทีเรโซ ขนาด - /5 แอมป์ จำนวน 1 ชุด
(-) เปลี่ยนขนาด ซีที แรงสูง/แรงต่ำ จากขนาด - /5 แอมป์ มาเป็นขนาด - /5 แอมป์ ของเดิมคืนคลัง

8. _____

เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบลงทุน
แผนกแรงสูงภายนอก กฟภ.ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบลงทุน
แผนกรีดถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบทำการ
แผนกปรับปรุงหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบลงทุน
แผนกรีดถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบทำการ
แผนกเครื่องวัด	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบสำรอง
แผนกรีดถอนเครื่องวัด	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบทำการ
รวมเป็นเงิน		-	บาท

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย (110 KVx 100 บาท	เป็นเงิน	11,000.00	บาท
แผนกแรงสูงภายนอก 50 %	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	95,945.80	บาท
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	4,657.00	บาท
แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	93,016.01	บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท
กำไรขั้นต้น	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าแรง HOT-LINE	เป็นเงิน	10,000.00	บาท
รวมเป็นเงิน		214,618.81	บาท
หักค่าดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ใบเสร็จ	เป็นเงิน	-	บาท
รวมเป็นเงิน		214,618.81	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	เป็นเงิน	15,023.32	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		229,642.13	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน (229,642.13 บาท)

(สองแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบสองบาทสิบสามสตางค์)

กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน เป็นของการไฟฟ้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และหนังสือผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

ที่ จท-บค/ 048 / 64

อนุมัติ

นายธนกร วิสมล

ทวิสิน

(นายทวิสิน สิงห์คำ)

พรง.3

10/2/64

ตำแหน่ง รก(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.จอมเทียน

10/2/64