



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก	ชชง.ผบค.	ถึง	ผจก.กฟฟ.จช.ปัตตานี
เลขที่		วันที่	10 สิงหาคม 2566
เรื่อง	การขอขยายเขตระบบจำหน่ายของ นายวรรณ อุษวัน		
สิ่งที่ส่งมาด้วย			

เรียน ผจก.กฟฟ.จช. ผ่าน ผบค. *[Signature]*

ด้วย ผบค. ได้รับคำร้องเลขที่ HCTH66003489 ลว. 3 กรกฎาคม 2566

แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง นั้น.

ผบค. ได้ตรวจสอบแล้ว พอสรุปรายละเอียดได้ดังนี้.

รายละเอียด บริเวณ ถนนห้วยชายจีน

1. นายวรรณ อุษวัน

เลขที่ - ม. 6 ต. ห้วยใหญ่ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี ประกอบกิจการประเภท
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 4 (โหลดสูงสุด - MW)
ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ จอมเทียน อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ 6 กม.

2. ปัจจุบันใช้ไฟของ กฟภ. อยู่แล้ว โดย (-) ติดตั้ง (-) เข้า หม้อแปลงระบบ - เฟส
22000-400/230 โวลท์ ขนาด - เควีเอ. จำนวน - เครื่อง ติดตั้งตามอนุมัติ -

3. ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์

(-) ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ - เฟส 22000-400/230 โวลท์ ขนาด - เควีเอ
จำนวน - เครื่อง (ที่จุด -) (-) กฟภ. (-) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลงเอง
(-) ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลง ระบบ - เฟส 22000-400/230 โวลท์ จากเดิม - เควีเอ
เพิ่มอีก - เควีเอ จำนวน เครื่อง () กฟภ. (-) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลงเอง
(x) เพิ่มขนาดหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22000-400/230 โวลท์ จากเดิม 50 / เควีเอ
เป็นขนาด 100 / เควีเอ จำนวน 1 / เครื่อง (x) กฟภ. (-) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลงเอง

4. ผู้ใช้ไฟ (x) ขอให้ กฟภ. เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างให้

(-) ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการเอง

5. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และก่อสร้างเองโดยมีนาย

ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท (-)สามัญ (-) ภูมิ วิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

แขนงไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียนที่ -) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ควบคุมและออกแบบการก่อสร้าง

6. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงสูงภายนอก กฟภ.ลงทุน 140 เมตร

(-) บั๊กเส้า คอ.ร.ขนาด - ม. จำนวน - ต้น บั๊กเส้าพาดกาย ขนาด - เมตร
จำนวน - ต้น พาดสายขนาด - จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

2. แผนกแรงสูงภายนอก 50 %

(-) บั๊กเส้า คอ.ร.ขนาด - ม. จำนวน - ต้น บั๊กเส้าพาดกาย ขนาด - เมตร
จำนวน - ต้น พาดสายขนาด - จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

3. แผนกแรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

(-) บั๊กเส้า คอ.ร.ขนาด - ม. จำนวน - ต้น บั๊กเส้าพาดกาย ขนาด - เมตร
จำนวน - ต้น พาดสายขนาด - จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

4. แผนกหม้อแปลง (x) กฟภ. (-) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

(-) บั๊กเส้า คอ.ร.ขนาด - ม. จำนวน - ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง - ชุด
บั๊กเส้าต่อม่อ คอ.ร.ขนาด - ม. จำนวน - ต้น

(-) ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ - เฟส 22000-460/230 โวลท์ ขนาด - เควีเอ
จำนวน - เครื่อง

(x) เพิ่มขนาดหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22000-460/230 โวลท์ จากขนาด 50 เควีเอ
มาเป็นขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

5. แผนกแรงต่ำภายนอก ผฟ.ลงทุน 100 %

(x) บั๊กเส้า คอ.ร.ขนาด 9 ม. จำนวน 3 ต้น บั๊กเส้าต่อม่อ คอ.ร.ขนาด - เมตร
จำนวน - ต้น พาดสายขนาด 95 AW จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 110 เมตร
พาดสายเมนชายคา ขนาด - จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

6. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

(-) บั๊กเส้า คอ.ร.ขนาด - ม. จำนวน - ต้น บั๊กเส้าต่อม่อ คอ.ร.ขนาด - เมตร
จำนวน - ต้น พาดสายขนาด - จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
พาดสายเมนชายคา ขนาด - จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

7. แผนกเครื่องวัด

(-) ติดตั้งเครื่องวัด แรงสูง/แรงต่ำ ระบบ - เฟส ประกอบซีทีเรโซ ขนาด - 5 แอมป์ จำนวน 1 ชุด

(-) เปลี่ยนขนาด ซีที แรงสูง/แรงต่ำ จากขนาด - /5 แอมป์ มาเป็นขนาด - 5 แอมป์ ของเดิมคืนคลัง

8.

เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก 100 % (ระยะ 140 ม.)	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบลงทุน
แผนกแรงสูงภายนอก 50 %	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบลงทุน
แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบลงทุน
แผนกรีดถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบลงทุน
แผนกมิเตอร์เครื่องวัด	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบทำการ
แผนกรีดถอนมิเตอร์เครื่องวัด	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบทำการ
รวมเป็นเงิน		-	บาท

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย (50 KVAx 100 บาท	เป็นเงิน	5,000.00	บาท ✓
แผนกแรงสูงภายนอก ผพ.ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกแรงสูงภายนอก (โครงการ)	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	94,389.91	บาท ✓
แผนกรีดถอนหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	4,657.00	บาท ✓
แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	75,792.50	บาท ✓
แผนกไฟฟ้าสาธารณะ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าดำเนินการสำรวจ ออกแบบ จัดทำประมาณการ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าบริการ HOT-LINE	เป็นเงิน	14,000.00	บาท ✓
รวมเป็นเงิน		93,839.41	บาท
หักค่าดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ใบเสร็จ	เป็นเงิน	-	บาท
รวมเป็นเงิน		93,839.41	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	เป็นเงิน	13,568.76	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		207,408.17	บาท ✓

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน (207,408.17 บาท) ✓

(**สองแสนเจ็ดพันสี่ร้อยแปดบาทสิบเจ็ดสตางค์**)

กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจากรั้วที่ดิน เป็นรองการไฟฟ้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และหนังสือผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

ที่ จ.ท-บค/ ๒๑๑ / ๖๖

อนมค



(นาคควมน์ ท.ม.กค)