

ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร

กฟจ.รย - บริษัท แสงทองฯ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน.....๕,๘๓๑.๖๑.....บาท
๒. แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....๒๖,๕๒๔.๓๐.....บาท
๓. แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน.....บาท
๔. แผนกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน.....บาท
๕. ค่าย้ายชุดประกอบซีทีและสวิตช์	เป็นเงิน.....บาท
๖. ค่าสมทบแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน.....๒๕,๐๐๐.-.....บาท
๗. ค่าตรวจสอบแรงสูง (๒๐ ม.)	เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.-.....บาท
๘. บริการด้านฮอตไลน์	เป็นเงิน.....๑๖,๒๐๐.-.....บาท
รวมเป็นเงิน.....๗๕,๕๕๕.๙๑.....บาท	
(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) เป็นเงิน.....๕,๒๘๘.๙๑.....บาท	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๘๐,๘๔๔.๘๒.....บาท	

งบ กฟภ.

๑. แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน.....๒๗,๕๕๕.-.....บาท
๒. แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน.....บาท
๓. แผนกแรงสูง	เป็นเงิน.....๕,๘๓๑.๖๒.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๓๓,๓๘๖.๖๒.....บาท	

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๘๐,๘๔๔.๘๒.....บาท

กำหนดยื่นราคา.....๓.....เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนงบ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท

งบทำการ จำนวน.....บาท และงบลงทุน จำนวน.....๓๓,๓๘๖.๖๒.....บาท


เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ. สำหรับระบบจำหน่ายภายใน ที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง จะต้องได้รับอนุมัติจาก กฟภ. ก่อน จึงจะดำเนินการได้

อนึ่ง ระบบจำหน่ายที่ผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองนั้น แม้ว่า กฟภ. จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายหลัง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว

ทั้งนี้ก่อนเปิดจ่ายไฟต้องผ่านการตรวจสอบข้อกำหนดมาตรฐาน เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหารายละเอียดต่างๆ และแบบตามแผนผังก่อสร้างว่าถูกต้องตามที่ยื่นขอใช้ไฟกับกฟภ. จากคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วย ผบป., ผมต., วศก.

สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนดตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จฟ. (วส.) ๑๐๒๘ ลว.๑๕ กย. ๒๕๔๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว


(นายอรรณพ สุขสว่าง)

ทพ.บค.

๑ ๓ มี.ค. ๒๕๕๕

ที่รย-บค./ 142/58

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุชาติ กิตติกุล)

ชอภ.(ท.) ปฏิบัติแทน ผอ.ก.กฟจ.รย.