

จาก	ผบค.	ถึง	ผจก.รย
เลขที่		วันที่	
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย – กฟจ.รย – วัดโชด		
อ้างถึง	หนังสือที่ วข.๑๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗		

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่าย
นั้น ผบ.ครย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ขอใช้ไฟ...วัดโชด.....บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....
ถนน.....ตำบล...ท่าประดู่.....อำเภอ...เมืองระยอง.....จังหวัด...ระยอง.....
ขอใช้ไฟเพื่อ...ใช้กับวัดโชด.....มีผู้ขอใช้ไฟ.....๑.....ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่าย
แรงสูง.....๓.....เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่.....๘.....ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ...ระยอง๑.....อยู่ห่างจาก
สถานีฯ ระยะทางประมาณ.....๓.....กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....-.....หลัง ไฟกำลัง..... -.....รายโหลดรวมประมาณ.....-.....กว.
รายละเอียดไฟกำลัง - แอร์ แสงสว่าง หม้อหุงข้าว อื่นๆ

๓. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๒๒ เควี ขนาด ๒๕๐ เควี.อ. จำนวน ๑ เครื่อง

๔. ผู้ใช้ไฟยีนดีออกค่าใช้จายในการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด.....๑๒.๒๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- ☐ ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- ☒ พาดด้วยสายเคเบิลอากาศขนาด.....๕๐.....ต.มม. จำนวน.....๓.....สาย ระยะทาง.....๒๕.....เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด.....๑๒.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- ☐ ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง.....ชุด
- ☐ ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....๓.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....๒๕๐.....เควีเอ. จำนวน.....๑.....เครื่อง
-

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด.....วัตต์ จำนวน.....ชุด.....กฟภ.....จัดหาอุปกรณ์
-

แรงต่ำภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- ☐ ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
- ☐ พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
- ☐

คาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์
- จำนวน.....ชุด

มิเตอร์

- ☒ ติดตั้งมิเตอร์.....๕.....แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ/ ขนาด.....๔๐๐ /๕.....แอมป์
- จำนวน๑.....ชุด

รื้อถอน

.....

.....

.....

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน.....กฟจ.รย - วัดโฆด


แผนก	งบ กฟก.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก			๑๑,๗๒๘.๓๒	๑๑,๗๒๘.๓๑
แรงสูงภายใน				๖๗,๘๐๕.๐๔
หม้อแปลงภายใน				๓๔๗,๕๖๓.๑๒
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายใน				
มิเตอร์			๑๗,๙๗๒.-	
รื้อถอนแรงสูง				
รื้อถอนหม้อแปลง				
รื้อถอนแรงต่ำ				
ค่าฮอทไลน์				๑๖,๒๐๐.-
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				๒๕,๐๐๐.-
รวมเป็นเงิน			๒๙,๗๐๐.๓๒	๔๖๘,๒๙๖.๔๗
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				๓๒,๗๘๐.๗๕
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๕๐๑,๐๗๗.๒๒

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน.....๕๐๑,๐๗๗.๒๒.....บาท (ห้าแสนหนึ่งพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์ กำหนดขึ้นราคา ๖ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟก. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท งบทำการ จำนวน.....บาท, และงบลงทุน จำนวน.....๒๙,๗๐๐.๓๒.....บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สิน.....ภายในวัด.....เป็นของวัด ยกเว้นเครื่องวัดแรง.....ต่ำ.....และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟก.


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว


(นายอรรณพ สุขสว่าง)
ทพ.บค.

ที่ รย-บค/ 545/58

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

- 6 พ.ย. 2558


(นายภิรมย์ หนูกระโทก)
ชจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.รย.

๑๒ พ.ย. ๒๕๕๘