

ค่าจ้างบผู้ไฟ บริษัท ทรงเจริญคาร์ส จำกัด

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน.....๒๑,๑๕๓.๙๒.....บาท
๒. แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....๒๗,๒๓๓.๘๔.....บาท
๓. แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน.....บาท
๔. แผนกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน.....บาท
๕. แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน.....บาท
๖. ค่าสมทบแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน.....๑๖,๐๐๐.-.....บาท
๗. ค่าตรวจสอบแรงสูง (๒๐ ม.)	เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.-.....บาท
๘. บริการด้านฮอทไลน์	เป็นเงิน.....๑๖,๒๐๐.-.....บาท
	รวมเป็นเงิน.....๘๒,๕๘๗.๗๖.....บาท
(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)	เป็นเงิน.....๕,๗๘๑.๑๔.....บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๘๘,๓๖๘.๙๐.....บาท

งบ กฟภ.

๑. แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน.....๑๗,๙๗๒.-.....บาท
๒. แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน.....บาท
๓. แผนกแรงสูง	เป็นเงิน.....๒๑,๑๕๓.๙๒.....บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๓๙,๑๒๕.๙๒.....บาท

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ไฟลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๘๘,๓๖๘.๙๐.....บาท
กำหนดยื่นราคา.....๓.....เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ
สำหรับเงินลงทุนส่วนงบ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท
งบทำการ จำนวน.....บาท และงบลงทุน จำนวน.....๓๙,๑๒๕.๙๒.....บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ไฟเป็นของผู้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบ
เป็นของ กฟภ. สำหรับระบบจำหน่ายภายใน ที่ผู้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง จะต้องได้รับอนุมัติจาก กฟภ. ก่อน จึงจะ
ดำเนินการได้

อนึ่ง ระบบจำหน่ายที่ผู้ไฟเป็นผู้ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองนั้น แม้ว่า กฟภ. จะได้
ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายหลัง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ไฟแต่ฝ่ายเดียว
ทั้งนี้ก่อนเปิดจ่ายไฟต้องผ่านการตรวจสอบข้อกำหนดมาตรฐาน เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้ไฟจัดหารายละเอียด
ต่างๆ และแบบตามแผนผังก่อสร้างว่าถูกต้องตามที่ยื่นขอใช้ไฟกับกฟภ. จากคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วย ผบป., ผมต., วศก.
สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งผู้ไฟขอเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ผู้ไฟจะต้องรักษาค่าตัวประกอบ
พลังไฟฟ้า(PF)ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนด
ตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จฟ. (วส.) ๑๐๒๘ ลว.๑๕ กย. ๒๕๔๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
รายละเอียดและหนังสือของผู้ไฟมาด้วยแล้ว


(นายอรอนง สุขสว่าง)

ทพ.บค.

ที่รย-บค/ 002/59

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ) ครรชิต อักษรกิต
(นายครรชิต อักษรกิต)

ผจก.กฟภ.รย.

5 เม.ย. ๕๙

๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๘