



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก _____ ผบค. _____ ถึง _____ ผจก.รย
เลขที่ _____ วันที่ _____
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟจ.รย - บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) (สาขาชุมชนหนองมะหาด)
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๑๖๐๕๗ ลว. ๑๖ มีค. ๕๙

เรียน ผจก.รย ผ่าน ผบค.

ตาม.....คำร้อง...ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น
ผบค.รย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ...บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน).....บ้านเลขที่...๒๘๓.....หมู่ที่...-.....
ถนน...สี่ลม.....แขวง...สี่ลม.....เขต...บางรัก.....จังหวัด...กรุงเทพมหานคร.....
ขอใช้ไฟเพื่อ..ร้านสะดวกซื้อ.....มีผู้ขอใช้ไฟ.....๑.....ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่าย
แรงสูง.....๓.....เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่๗.....ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ...รย.๑..... อยู่ห่างจากสถานีฯ
ระยะทางประมาณ.....๒.....กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....-.....ราย ไฟกำลัง.....-.....รายโหลดรวมประมาณ.....-.....กว.
รายละเอียดไฟกำลัง -แอร์ แสงสว่าง, ตู้แช่ อื่นๆ

๓. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๒๒ เควี ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

๔. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร

หม้อแปลงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง.....ชุด
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....๓.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....๑๐๐.....เควีเอ. จำนวน.....๑.....เครื่อง

แรงต่ำภายใน

- ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด.....๙.....เมตร จำนวน.....๒.....ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด.....๙๕.....ต.มม. จำนวน.....๔.....สาย ระยะทาง.....๓๐.....เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด.....-.....วัตต์ จำนวน.....-.....ชุด.....-.....จัดหาอุปกรณ์

แรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร

คาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์
- จำนวน.....ชุด

มิเตอร์

- ☒ ติดตั้งมิเตอร์.....๕.....แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด.....๑๕๐/๕.....แอมป์
- จำนวน.....๑.....ชุด

รื้อถอน



.....

.....

.....

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน...กฟจ.รย - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (สาขาหนองมะหาด)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				
แรงสูงภายใน				
หม้อแปลงภายใน				๒๓๕,๗๗๐.๘๘
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายใน				๔๙,๕๒๑.๖๕
มิเตอร์			๑๕,๙๑๖.-	
รีดออนแรงสูง				
รีดออนหม้อแปลง				
รีดออนแรงต่ำ				
ค่าฮอทไลน์				๑๖,๒๐๐.-
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				๑๐,๐๐๐.-
รวมเป็นเงิน			๑๕,๙๑๖.-	๓๑๑,๔๙๒.๕๓
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%			๒๑,๘๐๔.๔๘
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๓๓,๒๙๗.๐๑

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน.....๓๓๓,๒๙๗.๐๑.....บาท (.....สามแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ด บาทหนึ่งสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....-.....บาท
งบทำการ จำนวน.....-.....บาท, และงบลงทุน จำนวน.....๑๕,๙๑๖.-.....บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สิน.....หม้อแปลง.....
เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรง.....ต่ำ.....และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(ว่าที่ร้อยตรีจิตตดา น้อยนาช)

พขง.3

๗ เม.ย. ๒๕๕๙

ที่ รย-บค/ ๔๑๐/๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายภิรมย์ หนูกระโทก)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.รย.

11 เม.ย. 2559