



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก _____ ผบค. _____ ถึง _____ ผจก.รย
เลขที่ _____ วันที่ _____
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟจ.รย - นายมิตร ขจรกลั่น
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๑๕๕๕๕ ลว. ๑๕ มี.ค. ๕๙

เรียน ผจก.รย ผ่าน ผบค.

ตาม.....คำร้อง...ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.รย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ.....นายมิตร ขจรกลั่นบ้านเลขที่.....๑๘๑.....หมู่ที่.....๕.....
ถนน.....ตำบล.....วังห้ว.....อำเภอ.....แกลง.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....
ขอใช้ไฟเพื่อ..ใช้กับหอพัก.....มีผู้ขอใช้ไฟ.....๑.....ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่าย
แรงสูง.....๓.....เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่๒.....ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ...มตพ.๓..... อยู่ห่างจากสถานีฯ
ระยะทางประมาณ.....๓.....กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....-.....ราย ไฟกำลัง.....-.....รายโหลดรวมประมาณ.....-.....กว.
รายละเอียดไฟกำลัง - แอร์ ไฟสองสว่าง, อื่นๆ

.....
.....
.....

๓. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๒๒ เควี ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

.....
.....
.....

๔. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☒ ปักเสา คอร. ขนาด.....๑๒.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด.....๕๐.....ต.มม. จำนวน.....๓.....สาย ระยะทาง.....๑๐.....เมตร
- ☒ ประกอบคอนคอร.ไลน์แยกผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑ ชุด.....

แรงสูงภายนอก

- ☐ ปักเสา คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- ☐ ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวนสาย ระยะทาง.....เมตร

หม้อแปลงภายใน

- ☐ ปักเสาคอร. ขนาด.....เมตร จำนวน..... ต้น ประกอบนั้งร้านหม้อแปลง.....ชุด
- ☐ ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....๓.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....๑๖๐.....เควีเอ. จำนวน.....๑.....เครื่อง

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปักเสา คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด.....-.....วัตต์ จำนวน.....-.....ชุด.....-.....จัดหาอุปกรณ์

แรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- ☐ ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด..... ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร

คาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์
- จำนวน.....ชุด

มิเตอร์

- ☒ ติดตั้งมิเตอร์..... ๕..... แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด.....๒๕๐/๕.....แอมป์
- จำนวน๑.....ชุด

รีเลย์



เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน...กฟจ.รย - นายมิตร ขจรกลั่น

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				๑๒,๐๐๗.๗๗
หม้อแปลงภายใน				๒๒๐,๕๓๔.๒๔
มิเตอร์			๑๕,๘๕๖.-	
แรงสูงภายใน				๖๒,๗๒๕.๒๒
รื้อถอนหม้อแปลง				
รื้อถอนแรงสูง				๓๘๔.-
ค่าสหทไลน์				๑๖,๒๐๐.-
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				๑๖,๐๐๐.-
รวมเป็นเงิน			๑๕,๘๕๖.-	๓๒๗,๘๕๑.๒๓
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				๒๒,๙๔๙.๕๙
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๓๕๐,๘๐๐.๘๒

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน.....๓๕๐,๘๐๐.๘๒.....บาท (สามแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทแปดสิบสองสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท
งบทำการ จำนวน.....บาท, และงบลงทุน จำนวน.....๑๕,๘๕๖.-.....บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สิน.....ชุดหม้อแปลง.....
เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรง.....ต่ำ.....และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว


(นายอนุพงศ์ วงศ์บุปผา)
วศก.๗

ที่ รย-บค/ ๑๓๕/๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายครรชิต อักษรกิต)

ผจก.กฟจ.รย.

๒๙ เม.ย. ๕๙