



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

ถึง ผจก.รย

เลขที่ รย(บค.)

วันที่

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟจ.รย - บริษัท ปิยะ บิ๊กไบค์ จำกัด

เรียน ผจก.รย ผ่าน ผผ.บค

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๓๖๐๕๒ ลว. ๑๐ เม.ย.๒๕๖๑ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.รย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ..บริษัท ปิยะ บิ๊กไบค์ จำกัด.....บ้านเลขที่ ๘๘/๘.....หมู่..๓.....ถนน.....ตำบล...เชิงเนิน.....อำเภอ..เมืองระยอง.....จังหวัดระยอง.....ขอใช้ไฟเพื่อ...ร้านขายรถจักรยานยนต์.....มีผู้ขอใช้ไฟ..๑...ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง...๓....เฟส ๒๒ เควี วงจรที่ ๓...ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ..ระยอง๑.....อยู่ห่างจากสถานีฯระยะทางประมาณ.....๓....กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....-.....ราย ไฟกำลัง.....-.....รายโหลดรวมประมาณ.....กวารายละเอียดไฟกำลัง -

๓. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (กฟภ.จัดหาและดำเนินการติดตั้ง)

๔. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

วิธี...

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน...กฟจ.รย - บริษัท ปิยะ บิ๊กไบค์ จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				๒๙,๓๘๒.๒๕
แรงสูงภายใน				
หม้อแปลงภายใน				๒๐๑,๓๖๕.๙๖
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายใน				
มิเตอร์			๑๖,๕๗๖.-	
รื้อถอนแรงสูง				๑,๖๓๓.-
รื้อถอนหม้อแปลง				
รื้อถอนแรงต่ำ				
ค่าฮอทไลน์				๒๙,๐๖๒.๓๕.-
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				๑๖,๐๐๐.-
รวมเป็นเงิน			๑๖,๕๗๖.-	๒๗๗,๔๔๓.๕๖
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%			๑๙,๔๒๑.๐๕
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๙๖,๘๖๔.๖๑

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน.....๒๙๖,๘๖๔.๖๑.....บาท (...สองแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทหกสิบเอ็ดสตางค์) กำหนดยืราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ
สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท
งบทำการ จำนวน.....บาท, แล่งลงทุน จำนวน.....๑๖,๕๗๖.-.....บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สิน.....หม้อแปลง.....
เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรง.....ต่ำ.....และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว


นางสาวสุมลาลัย สุกข์เชื้อ
ลขง.

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑

ที่ รย-บค/ ๒๙๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ) อุดม เลิศรัตนกุล

(นายอุดม เลิศรัตนกุล)

ผู้อำนวยการระดับ ๑ ปฏิบัติงานแทน ๒๖ เม.ย. ๖๑

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง