



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.รย

ถึง ผจก.กฟจ.รย

เลขที่ ก๒ รย(บค.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟจ.รย - อบต.บ้านแลง (สนามบอล)

เรียน ผจก.กฟจ.รย ผ่าน ผผ.บค.กฟจ.รย

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๖๓๙๔๘ ลว. ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟจ.รย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ อบต.บ้านแลง ตำบล บ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ขอใช้ไฟเพื่อ ไฟส่องสว่าง มีผู้ขอใช้ไฟ ๑ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี วงจรที่ ๑ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ระยะ ๑ อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

๒. รายละเอียดการใช้ไฟ - แสงสว่าง อื่นๆ

๓. ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
(ผู้ขอใช้ไฟจัดหาหม้อแปลง ให้ กฟจ.ดำเนินการติดตั้ง)

๔. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๔ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ สาย ระยะทาง ๑๒๐ เมตร

แผนกแรงสูงภายใน

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ สาย ระยะทาง ๑๕ เมตร

แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

แผนกมิเตอร์

- ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน...กฟจ.รย - อบต.บ้านแลง (สนามบอล)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก			๘๕,๖๑๘.๖๗	๘๕,๖๑๘.๖๗
หม้อแปลงภายใน				๗๖,๗๑๓.๔๘
มิเตอร์			๑๗,๖๙๒.-	
แรงต่ำ			๑๑,๑๕๐.๖๓	-
แรงสูงภายใน				๖๓,๖๑๔.๔๐
ค่าสหกรณ์				๑๗,๐๓๙.-
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				๑๐,๐๐๐.-
รวมเป็นเงิน			๑๑๔,๔๕๑.๓๐	๒๕๒,๙๘๕.๕๕
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%			๑๗,๗๐๘.๙๙
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๗๐,๖๙๔.๕๔

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๒๗๐,๖๙๔.๕๔ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกกร้อยเก้าสิบสี่บาทห้าสิบสี่สตางค์) กำหนดยืมราคา ๖ เดือน สำหรับเงินลงทุน ส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุน จำนวน ๑๑๔,๔๕๑.๓๐ บาท เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินชุดหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรง ต่ำและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(ว่าที่ร้อยตรีจิตตดา น้อยนาซ)

พชง.๔ ผบค.กฟจ.รย

ที่ ก๒ รย-บค/ 355/๖3

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายประทีป อนุฤกษ์)
ผจก.กฟจ.รย.

๘๘ ๘๖. ๖3