



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชผ.บค.กฟจ.รย.

เลขที่ ก.๒ รย.(บค.)

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟจ.รย. - บริษัท ไทยเสิ่ง อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล(ประเทศไทย)จำกัด

เรียน ผจก.กฟจ.รย. ผ่าน หผ.บค. กฟจ.รย.

ถึง ผจก.กฟจ.รย.

วันที่

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๔๔๐๑๗๔ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.รย. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ไทยเสิ่ง อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล(ประเทศไทย) ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง ขอใช้ไฟเพื่อใช้กับ ที่อยู่อาศัย มีผู้ขอใช้ไฟ ๑ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่าย แรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ ของสถานีไฟฟ้า ระยอง ๔ อยู่ห่างจากสถานี ๕ กม.

๒. รายละเอียดการใช้ไฟ

- แสงสว่าง
- แอร์
- เครื่องใช้ไฟฟ้า
- อื่นๆ

๓. ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๔. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสาคร.ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสาคร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ประกอบคร.ไลน์แยกผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑ ชุด
- พาดด้วยสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม.จำนวน ๓ สาย ระยะทาง ๒๐ เมตร

๓. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๔. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัด ๕ แอมป์ประกอบ ซีทีแรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน กฟภ.รย. - บริษัท ไทยเสิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย)จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แผนกแรงสูงภายนอก	-	-	-	๓๑,๓๕๘.๕๕
รื้อถอนแรงสูงภายนอก	-	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-	-
แผนกแรงสูงภายใน	-	-	-	๗๖,๐๘๔.๖๘
รื้อถอนแรงสูงภายใน	-	-	-	-
แผนกหม้อแปลงภายใน	-	-	-	๓๔๕,๖๗๙.๕๘
ค่าหอโหล่น	-	-	-	๔๔,๗๖๓.๒๘
สมทบแรงสูงภายนอก	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
แผนกแรงสูงภายนอก	-	-	-	-
แผนกมิเตอร์	-	-	๑๙,๒๖๒.๐๐	-
	-	-	๑๙,๒๖๒.๐๐	๕๐๗,๘๘๖.๐๙
รวมเป็นเงิน	-	-	-	๓๕,๕๕๒.๐๓
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				๕๔๓,๔๓๘.๑๒
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๕๔๓,๔๓๘.๑๒

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๕๔๓,๔๓๘.๑๒ (ห้าแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทสิบสองสตางค์) กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุน จำนวน ๑๙,๒๖๒.๐๐ บาท เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สิน หม้อแปลงและอุปกรณ์ป้องกันเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายเรวัติ ไกรแก้ว)
 ชผ.บค.กฟภ.รย.

ที่ ก๒ รย-บค/ 320/67

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชาวลิต เชื้อเงิน)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.รย.

๑ ๘ มิ.ย. ๒๕๖๗