



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นางอภิญญา อนุพงษ์รักษาติ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000416922 ลว. 27 เมษายน 2558

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน ชจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางอภิญญา อนุพงษ์รักษาติ
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

แจ้งความ

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นางอภิญญา อนุพงษ์รักษาติ 13/3 ถ.เมืองใหม่มตพ.สาย2 ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
ใช้ในการ ห้องเช่า ตั้งอยู่ที่ ถนนมาบชลุต ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 7 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยอง 2
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 160 เควีเอ PEA 57-003301 ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. 149 แอมป์ เฟส บี. 94 แอมป์ เฟส ซี. 108 แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลท์ โวลท์ปลายสาย 220 โวลท์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	9.00 เมตร	จำนวน	0	ต้น
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	1	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	95 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	3	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น ระยะทาง 48 เมตร
- ติดตั้งกายยึดโยง	จำนวน	-	ชุด		
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	-	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	-	ชุด		

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. ร้อยกรองแรงต่ำ	-	บาท
2. แรงต่ำภายนอก	29,499.04	บาท
	29,499.04	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	2,064.93	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>31,563.97</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 31,563.97 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสามบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดยืมราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสสอาด)

ชผ.บค.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) 234/2558

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายอรุณ สุขสว่าง)

ชผ.บค. วิทยาการแทน ผจก.กฟผ.มาบตาพุด

- 6 พ.ค. 2558