



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ กรมทางหลวง

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000429343 ลว. 9 มิถุนายน 2558

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน ขกจ.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ กรมทางหลวง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ กรมทางหลวง เลขที่ 2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ใช้ในการ สถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกค้ายทางหลวงสาย36 ตอนมะขามคู่-มาบข่า ตั้งอยู่ที่ ถนนสาย 36 ซอย 10 - 11 เหนือ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 1 ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4 กม.
3. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส 22000-460/230 โวลท์ ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง (หม้อแปลง กฟภ.จัดทำดำเนินการ)
4. ผู้ใช้ไฟขอให้ กฟภ.เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง
5. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

1. แรงสูงภายนอก 50%

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	12.00	เมตร	จำนวน	0	ต้น	
---------------	------	-------	------	-------	---	-----	--
2. แรงสูงภายใน

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	12.00	เมตร	จำนวน	0	ต้น	
- พาดสาย อลูมิเนียม	ขนาด	50	ตร.มม	จำนวน	3	เส้น	ระยะทาง 0 เมตร
3. หม้อแปลงภายใน

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	12.00	เมตร	จำนวน	0	ต้น	
- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ	1 เฟส ระบบ 22,000-460/230V	ขนาด	30				เควีเอ.

จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
4. ไฟฟ้าสาธารณะ

- พาดสาย อลูมิเนียม(ดับ)	ขนาด	25	ตร.มม	จำนวน	1	เส้น	ระยะทาง 0 เมตร
--------------------------	------	----	-------	-------	---	------	----------------
5. แรงต่ำภายนอก

- ร้อยลวดเสา คอร.	ขนาด	9.00	เมตร	จำนวน	6	ต้น	(คืนผู้ใช้ไฟ)
- ร้อยลวดสาย อลูมิเนียม (นำกลับมาใช้งาน)	ขนาด	50	ตร.มม	จำนวน	1	เส้น	ระยะทาง 0 เมตร
- ร้อยลวดสาย อลูมิเนียม (นำกลับมาใช้งาน)	ขนาด	95	ตร.มม	จำนวน	3	เส้น	ระยะทาง 0 เมตร
6. มิเตอร์

- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำเรโซ 100/5 แอมป์	จำนวน	1	ชุด
--	-------	---	-----

เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าสมทบแรงสูง	30	เควีเอ.*(100)	3,000.00	บาท
รวมเงิน			3,000.00	บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แรงสูงภายใน			-	บาท
2. หม้อแปลงภายใน			122,263.63	บาท
3. รื้อถอนหม้อแปลง			-	บาท
4. ค่าบริการฮอทไลน์			14,950.50	บาท
5. ค่าต่อไฟ มต.LT1P2W5A With CT			2,500.00	บาท
6. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มต.LT1P2W5A With CT			1,000.00	บาท
7. หักค่าสำรวจออกแบบและจัดทำแผนผังประมาณการ			-	บาท
รวมเงิน			140,714.13	บาท

รวมเงินทั้งสิ้น			143,714.13	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			10,059.99	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			153,774.12	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 153,774.12 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสิบสองสตางค์)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสำรวจออกแบบมูลค่า 5,000 บาทแล้ว
ใบเสร็จเลขที่ ลว.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสสอาด)

ชผ.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) 343/2558

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายอรรถ สุทวารัง)

รอง.กค. หน่วยงานระบบ ผอ.ก.กฟ.มตพ.
10 มิ.ย. 2558