



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

11/11/11

หน้า 2

14/4/2016

9.31

จาก ผบค.มตพ.

ถึง

ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ - นายปรีชา บุญชู

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๒๑๗๓๘ ลว. ๕ เมษายน ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายปรีชา บุญชู แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายปรีชา บุญชู ๙/๑ ถ.วัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ห้องเช่า ตั้งอยู่ที่ ถนนหัวน้ำตก ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด ๓
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ PEA ๔๕-๐๒๒๑๒๓ ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. ๙๔ แอมป์ เฟส บี. ๖๐ แอมป์ เฟส ซี. ๗๗ แอมป์ โวลท์ได้หม้อแปลง
วัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๐ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๘๔ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๓๗ เมตร
- ติดตั้งกายยึดโยงแรงต่ำ จำนวน - ชุด
- ติดตั้งล่อฟ้ากราวด์แรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ร็อดออนแรงต่ำ

- บาท

๒. แรงต่ำภายนอก

๒๗,๔๔๗.๑๖ บาท

๒๗,๔๔๗.๑๖ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑,๙๒๑.๓๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒๙,๓๖๘.๔๖ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๙,๓๖๘.๔๖ บาท (สองหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบหกสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว



(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผ.บ.ค.กฟฟ.มตพ.

๑๑ เม.ย. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๒๗๕/๒๕๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายปาน ศิริลุน)

ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

๑๒ เม.ย. ๒๕๕๙