



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นางสุวารี ทองเสน

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000577904 ลว. 27 กันยายน 2559

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางสาวารี ทองเสน
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวารี ทองเสน 45/7 ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่ดินแบ่งขาย 3 แปลงตั้งอยู่ที่ หนองผักหนามซอย 6 ถนนวัดหนองผักหนาม ต.มาบตาพุด อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 4 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด 3
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีโอ PEA 49-006844 ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. 40 แอมป์ เฟส บี. 71 แอมป์ เฟส ซี. 48 แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลท์ โวลท์ปลายสาย 220 โวลท์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	9.00 เมตร	จำนวน	1	ต้น
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2	เส้น ระยะทาง 30 เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนขยายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนขยายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- ติดตั้งกายยึดโยง	จำนวน	- ชุด			
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	- ชุด			
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	1 ชุด			

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

1. รื้อถอนแรงต่ำ	-	บาท
2. แรงต่ำภายนอก	12,170.88	บาท
	12,170.88	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	851.96	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,022.84	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 13,022.84 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันยี่สิบสองบาทแปดสิบสี่สตางค์)
กำหนดยื่นราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายวีรศักดิ์ บุญดี)
หม.บค.มาบตาพุด
28 ก. ย. 2559

ที่ ก.2มตพ.(บค) ๒๖๖/๑๕๕๙
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายสำรอง สุขสว่าง)
รอง(ท) รช.แผน ผจก.กศพ.มาบตาพุด

28 ก.ย. 2559