



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่ ก.๒ มตพ.(บค.)/

วันที่

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๖๗๖๑๖๔ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ.ผ่าน รจก.(ท.)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องจาก บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ร้านสะดวกซื้อ

ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ

๒๐๐/๓๐ ถนนการเคหะชุมชน ๑ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นั้น

ผบค. มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ ๙๗/๑๑ ชั้น ๖ แขวงคูมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ขอไฟเพื่อใช้ในการ ร้านสะดวกซื้อ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐/๓๐ ถ.การเคหะชุมชน ๑ ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยอง ๒ อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง กฟภ.จัดหาหม้อแปลงและดำเนินการติดตั้ง
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงส่งภายนอก
 - ๑.๑ ปักเสาเคอร์. ขนาด ๑๒.๐๐ ม. จำนวน ๑ ต้น
๒. แผนกหม้อแปลงภายใน
 - ๒.๑ ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
๓. แผนกเครื่องวัด
 - ๓.๑ ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำ เรโซ ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๓ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟภ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. แผนกเครื่องวัด

๑๔,๑๘๓.๐๐ บาท เบิกจากงบลงทุน

รวมเงิน

๑๔,๑๘๓.๐๐ บาท

ในส่วนของ ผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

(/) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตอุตสาหกรรม

() ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๑๐๐ เควีเอ.*(๑๐๐)

๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ค่าต่อไฟ มต.LT๑P๒W&A With CT

๗,๕๐๐.๐๐ บาท

๓. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มต.LT๑P๒W&AWithCT

๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. หักค่าสำรวจออกแบบและจัดทำแผนผังประมาณการ

๕,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมเงิน

๑๕,๕๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. รื้อถอนแผนกแรงสูงภายนอก

- บาท

๒. แผนกแรงสูงภายนอก

๒๐,๗๘๖.๗๒ บาท

๓. ค่าบริการHotlineกระแสเข้า๓๓kV(ไม่พัก)

๑๓,๗๕๐.๕๐ บาท

รวมเงิน

๓๔,๕๓๗.๒๒ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน

- บาท

๒. แผนกหม้อแปลงภายใน

๑๖๓,๐๘๙.๕๐ บาท

รวมเงิน

๒๑๓,๑๒๖.๗๒ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑๔,๙๑๘.๘๗ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒๒๘,๐๔๕.๕๙ บาท

(สองแสนสองหมื่นแปดพันสี่สิบห้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

ผู้ใช้ไฟลงทุน ๒๒๘,๐๔๕.๕๙ บาท กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
ทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ เป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ มตพ.(บค.)/ ๗๐๗/นธ๖๐

อนุมัติ

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ทพ.บค.กฟพ.มตพ.

(นายสำรอง สุขสว่าง)

รจก.(ท) รัช.แทน ผจก.กฟพ.มตพ.