



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
บันทึก

จาก ผบค.มตพ. ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.  
เลขที่ วันที่  
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ. มัสยิด อิมาดุดดิน  
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๖๔๔๕๓๙ ลว. ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก มัสยิด อิมาดุดดิน แจ้งความ  
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น  
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ มัสยิด อิมาดุดดิน เลขที่๑๕๐/๓๘ ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง  
ใช้ใน ๑๕๖ ตั้งอยู่ที่ ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด ๓  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๔ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ PEA ๒๒-๐๐๕๖๕๖ ติดตั้งที่  
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. ๖๑ แอมป์ เฟส บี. ๑๙๐ แอมป์ เฟส ซี. ๑๑๗ แอมป์  
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- |                               |       |           |       |   |                     |
|-------------------------------|-------|-----------|-------|---|---------------------|
| - ปักเสา คอร.                 | ขนาด  | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๑ | ต้น                 |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด  | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง - เมตร |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด  | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง - เมตร |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ         | จำนวน | -         | ชุด   |   |                     |
| - เทคอนกรีตโคนเสา             | จำนวน | -         | ชุด   |   |                     |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้  
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๕,๑๔๔.๗๔ บาท

๕,๑๔๔.๗๔ บาท

๓๖๐.๑๓ บาท

๕,๕๐๔.๘๗ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕,๕๐๔.๘๗ บาท (ห้าพันห้าร้อยสี่บาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

หม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๗๕๖/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสำรอง สุขสว่าง)

รจก.(ท) รช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๐