



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

น.ส.นิศานาถ ภู่อารีย์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๑๖๔๕๗ ถว. ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก น.ส.นิศานาถ ภู่อารีย์ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.นิศานาถ ภู่อารีย์ ๔๘/๘ ม.๔ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ถนนหน้าวัดหนองผักหนาม ซอย ๒ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะ ๒ อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ PEA ๕๗-๐๐๒๒๗๗ ติดตั้งที่ วัดโหลดใต้ เฟส เอ. ๔๐ แอมป์ เฟส บี. ๗๑ แอมป์ เฟส ซี. ๑๑๑ แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ โวลต์ปลายสาย ๒๒๐ โวลต์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกไฟสาธารณะภายใน

รายการ	ขนาด	๒๕ ตร.มม.	จำนวน	๑	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
--------	------	-----------	-------	---	------	---------	---	------

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๔.๐๐ เมตร	จำนวน	๒	ต้น			
- พาดสายเมน	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๒๗	เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- พาดสายเมนขยายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- พาดสายเมนขยายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- ติดตั้งกายยัดโยง	จำนวน	-	ชุด					
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	-	ชุด					
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	๒	ชุด					

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ไฟสาธารณะภายใน

- บาท

๒. แร่งต่ำภายนอก

๑๙,๖๘๒.๐๒ บาท

๑๙,๖๘๒.๐๒ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%


๑,๓๗๗.๗๔ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒๑,๐๕๙.๗๖ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๑,๐๕๙.๗๖ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ทพ.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๙๕ / ๒๕๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสำรอง สุขสว่าง)

รจก.(ท) รษ.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

๖ ก.พ. ๒๕๖๑