



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

วันที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๗
เลขที่ ๖๖๖๖๖๖

จาก ผบค.มตพ. ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ. นายบุญชู ก้อนธิ
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๓๔๓๘๐ ลว. ๓ เมษายน ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายบุญชู ก้อนธิ แจ้งความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายบุญชู ก้อนธิ ๑๒๓/๔๘ ม.๒ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ห้องแถว ตั้งอยู่ที่ ถ.สาย ๓๑๔๑ ซ.หลังตลาดนัดสุมาลี ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยอง ๒
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๔ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ PEA ๕๗-๐๑๐๓๒๑ ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. ๐ แอมป์ เฟส บี. ๐ แอมป์ เฟส ซี. ๐ แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกไฟสาธารณะภายใน

- พาดสายเมนชายคา ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๐ ต้น
- พาดสายเมน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสายเมน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสายเมนชายคา ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสายเมนชายคา ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร
- ติดตั้งกายยัดโยง จำนวน - ชุด
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน - ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ไฟสาธารณะภายใน

๒. แสงสว่างภายนอก

- บาท

๒๑,๐๘๑.๕๐ บาท

๒๑,๐๘๑.๕๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑,๔๗๕.๗๑ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒๒,๕๕๗.๒๑ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๒,๕๕๗.๒๑ บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ทพ.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๒๕๕/๒๕๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววิตรี สากระรัง)

รจก.(บ) รช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

- ๕ เม.ย. ๒๕๖๑