



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

แนบมา

จดหมาย
11:49 น.
20/7/61

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

บริษัทดินทร์เทค ดีเวลลอปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๕๐๗๙๐ ลว. ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัทดินทร์เทค ดีเวลลอปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัทดินทร์เทค ดีเวลลอปเม้นท์ ๔๔/๑ ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง
ใช้ใน สำนักงาน ตั้งอยู่ที่ ๔๔/๑ ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ๒๑๑๘๐
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด- MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยอง ๒
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ PEA ๔๓-๐๐๓๒๔๘ ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. ๗๐ แอมป์ เฟส บี ๑๑๔ แอมป์ เฟส ซี. ๘๖ แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ โวลต์ปลายสาย ๒๒๐ โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

ดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-----------|-------|---|----------------------|
| - บั๊กเส้า คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | - | ต้น |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง ๘๒ เมตร |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง - เมตร |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ | จำนวน | - | ชุด | | |
| - เทคอนกรีตโคนเสา | จำนวน | - | ชุด | | |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๘,๑๖๔.๐๐ บาท

๘,๑๖๔.๐๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๕๗๑.๔๘ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น


๘,๗๓๕.๔๘ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๘,๗๓๕.๔๘ บาท

(แปดพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทสี่สิบแปดสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
ด้วยแล้ว




(นายวีรศักดิ์ บัญญัติ)

หม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค)๗๐๕/๒๕๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

๑๙ ก.ค. ๒๕๖๑