



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

||จ.ทล. 29/11/61 แวดำ

พ.ย. 61

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายกระจำจ เจนจวิทย์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000802845 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายกระจำจ เจนจวิทย์
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายกระจำจ เจนจวิทย์ 210 ม.1 ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ชุมชนบ้านลับแล ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 4 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะของ 2
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ 6 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ PEA 37-011539 ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. 76 แอมป์ เฟส บี. 67 แอมป์ เฟส ซี. 52 แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลต์ โวลท์ปลายสาย 220 โวลต์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	9.00 เมตร	จำนวน	4	ต้น
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	1	เส้น ระยะทาง 50 เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2	เส้น ระยะทาง 59 เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	3	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- ติดตั้งกายยัดโยง	จำนวน	-	ชุด		
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	1	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	2	ชุด		

2. แผนกไฟสาธารณะภายใน


- พาดสายเมน(ดับ)	ขนาด	25 ตร.มม.	จำนวน	1	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
------------------	------	-----------	-------	---	---------------------

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก


1. แร่งต่ำภายนอก	42,329.17	บาท
2. รีดอนแร่งต่ำภายนอก	282.00	บาท
	42,611.17	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	2,982.78	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	45,593.95	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 45,593.95 บาท (สี่หมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทเก้าสิบห้าสตางค์)
กำหนดเป็นราคา 90 วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มา
มาด้วยแล้ว


(นายวีรศักดิ์ บุญดี)
หม.บค.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) 11 ขจ 1961
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายประทีป อนุกุล) ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๑
ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด