



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๘๑๖๐๑

ถึง กฟฟ.มตพ.

วันที่

บริษัท อีเอ ไบโอบี อินโนเวชั่น จำกัด

ลว. ๒ กันยายน ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท อีเอ ไบโอบี อินโนเวชั่น จำกัด ๘๙ อาคาร เอไอเอ แอปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น ๑๖ ถ.รัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
- ใช้ใน โรงงานอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ที่ - นิคมเหมราช ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด- MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยอง ๓
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๗ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- | | | | | | |
|--|-------|------|-------|----|-----------------------|
| - ปีกเสา คอร.ขนาด | ๑๒.๐๐ | เมตร | จำนวน | ๑๔ | ต้น |
| - ติดตั้งสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๓ | เส้น ระยะทาง ๖๘๒ เมตร |
| - ติดตั้งชุดหัวเสาเหล็กทางโค้ง(ป.) | | | จำนวน | ๒๓ | ชุด |
| - ติดตั้งชุดต่อไลน์หัวเสาต้นรับแรงดึง(DDE) | | | จำนวน | ๑ | ชุด |
| - ติดตั้งชุดหัวเสาต้นสุดท้าย(DE) | | | จำนวน | ๑ | ชุด |
| - ติดตั้งชุดอุปกรณ์ต้นต่อจากสายเดิม (DE) | | | จำนวน | ๑ | ชุด |

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------|-------|---|-----|
| - รื้อถอน ปรับปรุง เสา แรงต่ำ | ขนาด ๑๒.๐๐ | เมตร | จำนวน | - | ต้น |
|-------------------------------|------------|------|-------|---|-----|

ค่าธรรมเนียม


๑. ค่าหอออนไลน์	๑๗,๗๑๕.๗๕	บาท
รวมเงิน	<u>๑๗,๗๑๕.๗๕</u>	บาท
ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้		
ระบบจำหน่ายภายนอก		
๑. แผนกแรงสูงภายนอก	๕๙๘,๓๐๔.๖๙	บาท
๒. รื้อถอนแรงสูงภายนอก	๑,๒๔๒.๐๐	บาท
๓. แผนกแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๔. รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
รวมเงิน	๖๑๗,๒๖๒.๔๔	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	<u>๔๓,๒๐๘.๓๗</u>	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u><u>๖๖๐,๔๗๐.๘๑</u></u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๖๐,๔๗๐.๘๑ บาท (หกแสนหกหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสสอาด)
ผ.บ.ค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๑๘๙/๒๕๖๓
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกสิน)
รจก.(ท) รช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

03 ก.ย. 2562