



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

๑๒ line

087-1505442

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

บ.เอเชียนสติลโปรดักส์ จำกัด

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๑๙๙๔๐ ลว. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บ.เอเชียนสติลโปรดักส์ จำกัด  
ขอย้ายเสาในระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

## รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ บ.เอเชียนสติลโปรดักส์ จำกัด ๑๐๐ ม.๗ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในการ โรงงาน ตั้งอยู่ที่ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๙ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา  
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๔ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๐ เควีเอ PEA ๐ ติดตั้งที่  
วัดโหลดได้ เฟส เอ. ๐ แอมป์ เฟส บี. ๐ แอมป์ เฟส ซี. ๐ แอมป์  
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ โวลต์ปลายสาย ๒๒๐ โวลต์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

## วิธีดำเนินการ

### ๑. แผนกไฟสาธารณะภายใน

- รื้อถอนสายเมน(ดับ) ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๐ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร  
(นำกลับมาใช้งาน)

### ๒. แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๐ ต้น  
- รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๐ ต้น (นำกลับมาใช้งาน)  
- รื้อถอนสายเมน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๐ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร  
(นำกลับมาใช้งาน)  
- พาดสายเมน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๐ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร  
- ติดตั้งกายยัดโยง จำนวน - ชุด  
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน - ชุด  
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด

## ๓. แผนกแรงสูงภายนอก

|                       |       |            |       |   |                      |
|-----------------------|-------|------------|-------|---|----------------------|
| - รื้อถอนเสา คอร.     | ขนาด  | ๑๒ เมตร    | จำนวน | ๐ | ต้น (นำกลับมาใช้งาน) |
| - รื้อถอนเสา คอร.     | ขนาด  | ๑๒.๒๐ เมตร | จำนวน | ๑ | ต้น (คืนคลัง)        |
| - รื้อถอนเสา คอร.     | ขนาด  | ๑๒.๒๐ เมตร | จำนวน | ๐ | ต้น (นำกลับมาใช้งาน) |
| - ปักเสา คอร.         | ขนาด  | ๑๔.๓๐ เมตร | จำนวน | ๐ | ต้น                  |
| - รื้อถอนสายแรงสูง    | ขนาด  | ๕๐ ตร.มม.  | จำนวน | ๐ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร  |
| - พาดสายเมน           | ขนาด  | ๕๐ ตร.มม.  | จำนวน | ๐ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร  |
| - เทคอนกรีตโคนเสา     | จำนวน | -          | ชุด   |   |                      |
| - ติดตั้งกายยัดโยง    | จำนวน | -          | ชุด   |   |                      |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง | จำนวน | -          | ชุด   |   |                      |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้  
ระบบจำหน่ายภายนอก

|                         |                  |     |
|-------------------------|------------------|-----|
| ๑. ก่อสร้างแรงสูงภายนอก | ๔,๓๘๒.๐๐         | บาท |
| ๒. รื้อถอนแรงสูงภายนอก  | ๔,๐๑๙.๐๐         | บาท |
| ๓. ก่อสร้างแรงสูงภายใน  | ๕๓,๐๕๖.๑๗        | บาท |
| ๔. รื้อถอนแรงสูงภายใน   | ๑,๘๒๒.๖๐         | บาท |
| ๗. ฮอทไลน์              | ๑๘,๒๕๕.๗๕        | บาท |
|                         | ๘๑,๕๓๕.๕๒        | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%      | ๕,๗๐๗.๔๙         | บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     | <u>๘๗,๒๔๓.๐๑</u> | บาท |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๘๗,๒๔๓.๐๑ บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบสามบาทหนึ่งสตางค์)  
กำหนดยืมราคา ๙๐ วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว



(นายพนพล ไสสอาด)

ทพ.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค)๑๖๔/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกสิน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๓