



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

พันใบ

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

บริษัท แฟกซ์ไลน์ จำกัด(ช.๑๑ เหนือ มะขามคู่ ๐๑.๑)

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๑๑๐๒๓๔๕ ลว. ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก บริษัท แฟกซ์ไลน์ จำกัด(ช.๑๑ เหนือ มะขามคู่ ๐๑.๑) แจ้งความประสงค์ ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท แฟกซ์ไลน์ จำกัด(ช.๑๑ เหนือ มะขามคู่ ๐๑.๑) ๑๒๔๑/๑ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร:

ใช้ในการ สถานีทวนสัญญาณ ตั้งอยู่ที่ ซอย ๑๑ เหนือ สาย ๓๖ มะขามคู่ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๗ ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา

อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ PEA ๒๘-๐๐๑๑๐๑ ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. ๐ แอมป์ เฟส บี. ๐ แอมป์ เฟส ซี. ๐ แอมป์

โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกไฟสาธารณะภายใน

รายละเอียด	ขนาด	๒๕ ตร.มม.	จำนวน	๑	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
------------	------	-----------	-------	---	------	---------	---	------

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๔.๐๐ เมตร	จำนวน	๐	ต้น			
- ร้อยถนนเสา คอร.	ขนาด	๘.๐๐ เมตร	จำนวน	๐	ต้น	(นำกลับมาใช้งาน)		
- พาดสายเมน	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๒๖๐	เมตร
- ร้อยถนนสายเมน	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๓	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- ร้อยถนนสายเมนชายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๓	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร

(นำกลับมาใช้งาน)

- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๓	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- ติดตั้งกายยึดโยง	จำนวน	-	ชุด					
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	๒	ชุด					
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	-	ชุด					

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย กฟภ.ลงทุน มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. รื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- บาท

๒. แรงต่ำภายนอก

๒๖,๐๖๖.๙๕ บาท

รวมเป็นเงิน

๒๖,๐๖๖.๙๕ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒๖,๐๖๖.๙๕ บาท

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๒๖,๐๖๖.๙๕ บาท (สองหมื่นหกพันหกสิบหกบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

กำหนดคืนราคา ๐ วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสสอาด)

ทผ.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๑๗๕๘/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลสิน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.

- 7 ต.ค. 2563