



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๑๒๖๔๐

ถึง กฟฟ.มตพ.

วันที่

น.ส.วินณา ภูละออ

ลว. ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท) *OK*

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก น.ส.วินณา ภูละออ หมายเลขคู่ค้า ๑๐๐๑๖๘๑๘๔๔
แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.วินณา ภูละออ ๙๖/๑๐ ม.๖ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ขอใช้ไฟบริเวณ ห้องแถว ๙ ห้อง ซ.ราชบุรย์บำรุง ๑ ถ.สุขุมวิท ๑๓ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจร ๖ (โหลดสูงสุด- MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยอง ๒
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๓ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ PEA ๕๒-๐๐๕๔๒๐
วัดโหลดได้ เฟส เอ. ๑๙๕ แอมป์ เฟส บี. ๒๖๔ แอมป์ เฟส ซี. ๘๐ แอมป์
แรงดันได้หม้อแปลงวัดได้ ๒๓๐/๔๐๐ โวลท์ แรงดันปลายสาย ๒๒๐ โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก(C๒๒.๑)

- ปีกเสา คอร.	ขนาด ๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๑	ต้น		
- เทคอนกรีตโคนเสา	ขนาด ๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๑	ต้น		
- พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน	ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๑๕ เมตร
- พาดสายเมนสายคาหุ้มฉนวน	ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๔๕ เมตร

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ไฟฟ้า มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๓๕,๙๑๒.๖๕	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒,๕๑๓.๘๙	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๘,๔๒๖.๕๔	บาท
(สามหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบบาทสตางค์)		

กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



นายภาณุวัฒน์ ดิรักษา
หม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) 1537/2563
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลิน)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.
25 พ.ย. 2563