

11 ธันวาคม 24/12/63



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟพ.มตพ.

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๖๘๕๔

ถึง กฟพ.มตพ.

วันที่

นางนงลักษณ์ อุตตะพันธ์

ลว. ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟพ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก นางนงลักษณ์ อุตตะพันธ์ หมายเลขคู่ค้า ๑๐๐๒๒๑๘๗๐๔
แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางนงลักษณ์ อุตตะพันธ์ ๑๔๔/๑ ถ.ทางหลวงระยอง-สาย๓๑๔๑ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ขอใช้ไฟบริเวณ บ้านเลขที่ ๕๘/๑๓ ถ.สำนักอ้ายอง ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจร ๔ (โหลดสูงสุด- MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ PEA ๕๓-๐๐๗๔๐๕
วัดโหลดได้ เฟส เอ. ๐ แอมป์ เฟส บี. ๐ แอมป์ เฟส ซี. ๐ แอมป์
แรงดันใต้หม้อแปลงวัดได้ ๒๓๐/๔๐๐ โวลต์ แรงดันปลายสาย ๒๒๐ โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก(C๐๒.๑)

- ปักเสา คอร.	ขนาด ๙.๐๐ เมตร	จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน	ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๕ เมตร

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ไฟฟ้า มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๖,๙๔๖.๑๖ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๔๘๖.๒๓ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๗,๔๓๒.๓๙ บาท

(เจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทสามสิบเก้าสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



นายภานุวัฒน์ ตีรักษา
ผ.บ.ค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๕๑๒ / ๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลสิน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.

16 ธ.ค. 2563