



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

๒.๐. 64

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลง จุดที่ ๓ ถ.ประสานมิตรเชื่อมโรงฆ่าสัตว์ สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๒๒๓๐๑

ลว. ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด รหัสลูกค้า ๑๐๐๑๔๘๖๖๔๑
แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ประกอบกิจการ ไฟสาธารณะ ตั้งอยู่ที่ ถ.ประสานมิตรเชื่อมโรงฆ่าสัตว์ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟสวงจรที่ ๙ (โหลดสูงสุด - MW.)ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด ๓
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ขนาด ๓๐ เควีเอจำนวน ๑ เครื่อง
(หม้อแปลงถาวร)
๔. ผู้ใช้ไฟให้การไฟฟ้าดำเนินการจัดหาหม้อแปลง
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟฟ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๒. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที แรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟฟ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. มิเตอร์	๑,๗๐๐.๐๐	บาท
รวมเงิน	๑,๗๐๐.๐๐	บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๒. ค่าขอทไลน์	๑๘,๖๑๕.๗๕	บาท
๓. ค่าตรวจสอบออกแบบและแผนผัง	-	บาท
รวมเงิน	๒๑,๖๑๕.๗๕	บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	-	บาท
รวมเงิน	-	บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. หม้อแปลงภายใน	๔๘,๖๗๖.๑๗	บาท
รวมเงิน	๔๘,๖๗๖.๑๗	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น

๑๙,๗๓๕.๒๓ บาท

๒. กำไรสุทธิ

๑๙,๗๓๕.๒๓ บาท

รวมเงิน

๑๔๐,๐๒๗.๑๕ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๙,๘๐๑.๙๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๔๙,๘๒๙.๐๕ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๔๙,๘๒๙.๐๕ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทห้าสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๖ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น
เครื่องวัด แรงต่ำ เป็นของ กฟฟ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสำรวจออกแบบมูลค่า ๕,๐๐๐ บาทแล้ว
ใบเสร็จเลขที่ -

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตาม
ระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว



(นายภาณุวัฒน์ ดีรักษา)

ทพ.บค.

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๘๖ / ๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลสิน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.
13 มี.ค. 2564