



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

อ้างถึง คำร้องเลขที่

๑๒๐๐๐๑๐๒๐๙๓๑

ถึง กฟฟ.มตพ.

วันที่

น.ส.สายน้ำฝน พระโยธา

ลว. ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก น.ส.สายน้ำฝน พระโยธา หมายเลขคู่ค้า ๑๐๐๒๒๐๐๘๙๗
แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.สายน้ำฝน พระโยธา ๙/๒ พ.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ขอใช้ไฟบริเวณ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจร ๗ (โหลดสูงสุด- MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๑ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด ๕๐. เควีเอ PEA ๒๔-๐๑๔๙๖๕
วัดโหลดได้ เฟส เอ. ๑๔๑ แอมป์ เฟส บี. ๓๖.๗๖ แอมป์ เฟส ซี. ๓๗.๗ แอมป์
แรงดันได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ แรงดันปลายสาย ๒๔๐ โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก(Co๒.๑)

- | | | |
|-------------------|------------------|-------------|
| - รื้อถอนเสา คอร. | ขนาด ๙.๐๐ ตร.มม. | จำนวน ๑ ต้น |
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๙.๐๐ ตร.มม. | จำนวน ๒ ต้น |

ค่าใช้จ่าย


ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ไฟฟ้า มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๑๐,๖๒๘.๙๔	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๗๔๔.๐๓	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๑,๓๗๒.๙๗	บาท

(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว



นายภาณุวัฒน์ ธีรรักษา
หน.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๑๖/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสำรอง สุขสว่าง)
ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด
4 ก.พ. 2564