



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๓๐๑๕

ถึง กฟฟ.มตพ.

วันที่

นางรัตนา จิวเหียน

ลว. ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางรัตนา จิวเหียน หมายเลขคู่ค้า ๑๐๒๐๗๒๗๒๓๔
แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางรัตนา จิวเหียน ๓๒/๒ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ขอใช้ไฟบริเวณ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจร ๒ (โหลดสูงสุด- MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๙ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๓๐ เควีเอ PEA ๕๙-๐๐๘๒๓๕
วัดโหลดได้ เฟส เอ. ๑๗ แอมป์ เฟส บี. ๐ แอมป์ เฟส ซี. ๐ แอมป์
แรงดันได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ แรงดันปลายสาย ๒๔๐ โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก(Co๒.๑)

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๘๐ เมตร

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ขอใช้ไฟฟ้า มีรายละเอียดดังนี้


ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๑๖,๕๗๘.๑๙	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑,๑๖๐.๔๗	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๗,๗๓๘.๖๖	บาท

(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทหกสิบหกสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนํางาน
มาด้วยแล้ว



(นายภาณุวัฒน์ ธีรรักษา)
ทพ.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๒๑๘/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลสิน)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.

15 ก.พ. 2564