



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขอย้ายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ กฟฟ.มตพ. นางทับทิม เทพลีธิ

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๔๒๗/๑

ลว. ๒๕

กุมภาพันธ์

๒๕๖๔

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ. ได้รับคำร้องอ้างถึงอนุมัติ ผวก. ลว. ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขานุการคณะกรรมการฯ (อก.คก.) เลขที่ กคก.(น.)๒๕๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓) อนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต หรือผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ

อนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ เป็นผู้ใช้ไฟรายใหม่ ที่ยังไม่มียานเลขที่ มีความประสงค์ที่จะขยายเขตระบบจำหน่าย หรือพาดสายเมนขยายคา ซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ใดๆ ให้ กฟฟ.จตุรรมงาน หรือกฟฟ.สาขา มีอำนาจอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยผู้ขยายเขตเป็นผู้ลงทุน ๑๐๐% (งบ Co๒.๑)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางทับทิม เทพลีธิ รหัสลูกค้า ๑๐๐๑๘๙๐๑๔๒ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตเนื่องจากบริเวณที่ขอใช้ไฟฟ้าไม่มีระบบจำหน่ายแรงต่ำ ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ใช้ไฟ นางทับทิม เทพลีธิ แจ้งความประสงค์ที่จะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า อยู่บริเวณ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวไม่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าพาดสายผ่าน จึงจำเป็นต้องทำการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟสวงจรที่ ๒ (โหลดสูงสุด - MW.)ของสถานีไฟฟ้า ระยอง ๒ อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ ๗ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส PEA ๔๙-๐๐๙๕๕๓ ขนาด ๓๑๕ kVa ข้อมูลโหลดจาก LDCad ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๔ มีปริมาณโหลด เฟส เอ. ๑๓๘ แอมป์ เฟส บี. ๙๙ แอมป์ เฟส ซี. ๖๙ แอมป์ แรงดันได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ แรงดันปลายสาย ๒๓๐ โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ ปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรง กรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

ผู้ขยายเขตเป็นผู้ลงทุน ๑๐๐% (Co๒.๑)

๑. แผนกแรงต่ำ

๑.๑ ปีกเสา คอร.	ขนาด ๙ เมตร	จำนวน ๐	ตัน
๑.๒ เทโคเสา คอร.	ขนาด ๙ เมตร	จำนวน ๐	ตัน
๑.๓ พาดสายหุ้มฉนวนเมนขยายคา	ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน ๔	เส้น ระยะทาง ๓๐ เมตร

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ไฟฟ้า มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๕,๕๘๑.๒๑ บาท

๑,๐๙๐.๖๘ บาท๑๖,๖๗๑.๘๙ บาท

(หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายภาณุวัฒน์ ตีรักษา)

ทพ.บค.

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๓๑๘/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลสิน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.

- 9 มี.ค. 2564