



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

ทจวทอ 6/5/64

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลง 30 เควีเอ

แขวงทางหลวงชนบทระยอง

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120001056891 ลว.

ลว 30 เมษายน 2564

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก แขวงทางหลวงชนบทระยอง รหัสลูกค้า 101322218
แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ แขวงทางหลวงชนบทระยอง 7/1 ม.3 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ประกอบกิจการ ไฟสาธารณะ ตั้งอยู่ที่ จุดที่ 1 ถ.รย2024 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟสวงจรที่ 5 (โหลดสูงสุด - MW.)ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 6 กม.
3. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22,000-480/240 โวลท์ขนาด 30 เควีเอจำนวน 1 เครื่อง
(หม้อแปลงถาวร)
4. ผู้ใช้ไฟให้การไฟฟ้าดำเนินการจัดหาหม้อแปลง
5. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟฟ.

วิธีดำเนินการ

1. แผนกหม้อแปลง
 - ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส 2 สาย 22,000-480/240 โวลท์ ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง
2. แผนกเครื่องวัด
 - ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที แรงต่ำ ขนาด 150/5 แอมป์ จำนวน 1 ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟฟ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

1. มิเตอร์	1,712.00	บาท
รวมเงิน	1,712.00	บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าสมทบแรงสูง	3,000.00	บาท
2. ค่าฮอทไลน์	18,015.75	บาท
3. ค่าตรวจสอบออกแบบและแผนผัง	-	บาท
รวมเงิน	21,015.75	บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แผนกแรงสูงภายนอก	-	บาท
รวมเงิน	-	บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

1. หม้อแปลงภายใน	98,513.00	บาท
รวมเงิน	98,513.00	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

1. กำไรขั้นต้น	19,703.00 บาท
2. กำไรสุทธิ	19,703.00 บาท
รวมเงิน	139,231.75 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	9,746.21 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	148,977.96 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 148,977.96 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์)

กำหนดยื่นราคา 6 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น
เครื่องวัด แรงต่ำ เป็นของ กฟฟ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสำรวจออกแบบมูลค่า 5,000 บาทแล้ว
ใบเสร็จเลขที่ -

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตาม
ระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประमाणการ บันทึกค่าใช้จ่าย
พนักงานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว



(นายภาณุวัฒน์ ตีรักษา)

ทพ.บค.

ที่ ก.2มตพ.(บค) ๑๓๐๑๑๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลสิน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.

- 6 พ.ค. 2564