



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผบค.มตพ. ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขอย้ายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ. นายรังสิมันต์ ร่วมชาติ
อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120001082356 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ. ได้รับคำร้องอ้างถึงจาก นายรังสิมันต์ ร่วมชาติ รหัสลูกค้า 1021014102
แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตเนื่องจากบริเวณที่ขอใช้ไฟฟ้าไม่มีระบบจำหน่ายแรงต่ำ

ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขานุการคณะกรรมการฯ (อก.คก.) เลขที่ กคก.(น.)๒๙๒/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓) อนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขตหรือผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่าย
แรงต่ำ มีความประสงค์ที่จะขยายเขตระบบจำหน่าย ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้

- ☒ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยไม่เข้าหลักเกณฑ์ใดๆ ให้ กฟฟ.จตุรรมงาน/กฟฟ.สาขา มีอำนาจอนุมัติ
จัดงานขยายเขตฯ โดย ผู้ขอใช้ไฟฟ้าลงทุน 100% ทุกระยะทาง (C02.1)

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

- ผู้ขอใช้ไฟฟ้า นายรังสิมันต์ ร่วมชาติ
ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
แจ้งจำเป็นต้องทำการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ
แจ้งความประสงค์ที่จะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า อยู่บริเวณ
เนื่องด้วยในบริเวณดังกล่าวไม่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าพาดสายผ่าน
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟสวงจรที่ 4 (โหลดสูงสุด - MW.)ของสถานีไฟฟ้า ระยะ 2
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 10 กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส PEA 39-003089 ขนาด 100 kVa
ข้อมูลโหลดจาก LDCad 15 ม.ค. 2564 มีปริมาณโหลด เฟส เอ. 12.24 แอมป์ เฟส บี. 9.3 แอมป์
เฟส ซี. 7.86 แอมป์ แรงดันได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลท์ แรงดันปลายสาย 230 โวลท์
- สภาพพื้นที่ ปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรง กรณี 2
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

กฟภ. ลงทุน

แผนกแรงต่ำภายนอก

1. ปักเสา คอร.	ขนาด 9 เมตร	จำนวน 1	ต้น
2. เทโคนเสา คอร.	ขนาด 9 เมตร	จำนวน 0	ต้น
3. พาดสายหุ้มฉนวน	ขนาด 50 ตร.มม.	จำนวน 0	เส้น ระยะทาง 0 เมตร

ผู้ขอใช้ไฟฟ้าลงทุน

แผนกแรงต่ำภายนอก

1. ปักเสา คอร.	ขนาด 9 เมตร	จำนวน 1	ต้น
2. เทโคนเสา คอร.	ขนาด 9 เมตร	จำนวน 1	ต้น
3. พาดสายหุ้มฉนวน	ขนาด 50 ตร.มม.	จำนวน 4	เส้น ระยะทาง 20 เมตร

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย กฟภ. ลงทุน มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แผนกแรงต่ำ (C01.1)	10,175.66	บาท
2. แผนกแรงต่ำ (C03.1)	-	บาท
รวมเป็นเงิน	10,175.66	บาท

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แผนกแรงต่ำ	26,059.96	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,824.20	บาท
รวมเป็นเงิน	27,884.16	บาท

(สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทสิบหกสตางค์)

กำหนดยื่นราคา 90 วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายภาณุวัฒน์ ตีรักษา)

ทพ.บค.

ที่ ก.2มตพ.(บค) ๖๖๖/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายจิระศักดิ์ มาศกลสิน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.

- 7 ก.ค. 2564