



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

11/11/64 15:37 น.

16/1/64

จาก ผบค.มตพ. ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลง กฟฟ.มตพ. กิจร่วมค้า อาร์ เอส พี กรุป
อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120001088773 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก กิจร่วมค้า อาร์ เอส พี กรุป
รหัสลูกค้า 1020641699 แจ้งความประสงค์ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลง เพื่อใช้ในการกิจการของตนเองนั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ กิจร่วมค้า อาร์ เอส พี กรุป ตั้งอยู่ที่ 348/5-6 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ประกอบกิจการ รีดถอนโรงงาน บริเวณที่ขอใช้ไฟฟ้า ถ.ทางหลวงระยองสาย 3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟสวงจรที่ 8 (โหลดสูงสุด - MW.)ของสถานีไฟฟ้า ระยอง 2 อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 2 กม.
3. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22,000- 416/240 โวลท์ ขนาด 250 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง (หม้อแปลงชั่วคราว) จากเดิม 50 KVA เพิ่มเป็น 250 KVA
4. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยมี นายสุรเดช วุ่นสะยุคะ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียน สฟก.3520) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
5. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงมิเตอร์

- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที แรงต่ำ ขนาด 400/5 แอมป์ จำนวน 1 ชุด
- รีดถอนมิเตอร์ ขนาด 30(100) แอมป์ จำนวน 1 ชุด

2. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 4 สาย 22,000- 416/240 โวลท์ ขนาด 250 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง (ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้จัดหาและดำเนินการ)

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าสมทบแรงสูง	- บาท
2. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	2,000.00 บาท
3. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มต.LT3P4W5ATOwithCT.	- บาท
4. ค่าขอทไลน์	10,000.00 บาท
รวมเงิน	<u>12,000.00 บาท</u>

ระบบจำหน่ายภายใน

1. หม้อแปลงภายใน	-	บาท
2. รื้อถอนหม้อแปลงภายใน	-	บาท
3. แรงสูงภายใน	-	บาท
4. รื้อถอนแรงสูงภายใน	-	บาท
รวมเงิน	-	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

1. กำไรขั้นต้น	-	บาท
2. กำไรสุทธิ	0.00	บาท
รวมเงิน	12,000.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	840.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,840.00	บาท


ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 12,840.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น
เครื่องวัด แรงต่ำ เป็นของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสำรวจออกแบบมูลค่า 5,000 บาทแล้ว
ใบเสร็จเลขที่ E807676407080003 ลงวันที่ 8 ก.ค. 2564

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตาม
ระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว



(นายภาณุวัฒน์ ตีรักษา)

ทผ.บค.

ที่ ก.2มตพ.(บค) 847/2564

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลิน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.