



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

11 ธันวาคม 17/8/64

จาก ผบค.มตพ. ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขอย้ายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ. นายจารินทร์ น้อยจินดา
อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120001091936 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ. ได้รับคำร้องอ้างถึงจาก นายจารินทร์ น้อยจินดา รหัสลูกค้า 1018477784
แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตเนื่องจากบริเวณที่ขอใช้ไฟฟ้าไม่มีระบบจำหน่ายแรงต่ำ

• ตวมอนุมัติ ผวถ.ลจ. ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขานุการคณะกรรมการฯ (อก.คก.) เลขที่ กคก.(น.)๒๙๒/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓) อนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขตหรือผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่าย
แรงต่ำ มีความประสงค์ที่จะขยายเขตระบบจำหน่าย ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้

- ☒ ผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ (พาดสายเมนชายคา) ให้ กฟฟ.จตุรรวมงาน/กฟฟ.สาขา มีอำนาจอนุมัติ
• จัดงานขยายเขตฯ โดยผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุน 100% ทุกระยะทาง (C02.1)

• ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ขอใช้ไฟฟ้า นายจารินทร์ น้อยจินดา แจ้งความประสงค์ที่จะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า อยู่บริเวณ
21/1 ถ.หลังศูนย์ราชการ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวไม่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าพาดสายผ่าน
จึงจำเป็นต้องทำการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟสวงจรที่ 3 (โหนดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด 3
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 2 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส PEA 51-006734 ขนาด 100 kVa
ข้อมูลโหนดจาก LDCad 15 ม.ค. 2564 มีปริมาณโหนด เฟส เอ. 61.32 แอมป์ เฟส บี. 39.16 แอมป์
เฟส ซี. 3.86 แอมป์ แรงดันใต้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลต์ แรงดันปลายสาย 230 โวลต์
4. สภาพพื้นที่ ปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรง กรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุน

แผนกแรงต่ำภายนอก

- | รายการ | ขนาด | จำนวน | หน่วย |
|-------------------|----------------|-------|----------------------|
| 1. ปักเสา คอร. | 9 เมตร | 0 | ต้น |
| 2. เทโคเสา คอร. | 9 เมตร | 0 | ต้น |
| 3. พาดสายเมนชายคา | ขนาด 50 ตร.มม. | 2 | เส้น ระยะทาง 45 เมตร |

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย กฟภ. ลงทุน มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แผนกแรงต่ำ (C01.1)

- บาท

2. แผนกแรงต่ำ (C03.1)

- บาท

รวมเป็นเงิน

- บาท

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ไฟฟ้า มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แผนกแรงต่ำ

11,183.99 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

782.88 บาท

รวมเป็นเงิน

11,966.87 บาท

(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

กำหนดยื่นราคา 90 วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ
และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงานมาด้วยแล้ว

(นายภาณุวัฒน์ ตีรักษา)

ทพ.บค.

ที่ ก.2มตพ.(บค) ๑๖๑/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสำรอง สุขสว่าง)

ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

16 ส.ค. 2564