



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

25/10/64

นิตยสาร

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลง กฟฟ.มตพ.

บริษัท ไวกิ้ง คอนสตรัคชั่น จำกัด

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120001107307

ลงวันที่ 30

สิงหาคม

2564

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท ไวกิ้ง คอนสตรัคชั่น จำกัด รหัสลูกค้า 1001991405
แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนประเภทการใช้ไฟฟ้าจากชั่วคราวเป็นถาวร เพื่อใช้ในการกิจการของตนเองนั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ไวกิ้ง คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ 74 ม.8 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ประกอบกิจการ บ้านพักพนักงาน
บริเวณที่ขอใช้ไฟฟ้า 14/81 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟสวงจรที่ 6 (โหลดสูงสุด - MW.)ของสถานีไฟฟ้า ระยะ 2
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ 7 กม.
3. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22,000- 416/240 โวลท์ ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง
(หม้อแปลงถาวร)
4. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยมี 0 ซึ่งได้
รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง
(เลขทะเบียน สฟก.0000) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
5. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงมิเตอร์

- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที แรงสูง ขนาด 0 แอมป์ จำนวน 0 ชุด
- รื้อถอนมิเตอร์ประกอบซีที แรงสูง ขนาด 0 แอมป์ จำนวน 0 ชุด

2. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 4 สาย 22,000- 416/240 โวลท์ ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง
(ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้จัดหาและดำเนินการ)

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

- | | |
|---|---------------|
| 1. ค่าสมทบแรงสูง | - บาท |
| 2. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน | 10,000.00 บาท |
| 3. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มต.LT3P4W5ATOuwithCT. | 4,200.00 บาท |
| 4. ค่าฮอทไลน์ | - บาท |
| รวมเงิน | 14,200.00 บาท |

4. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 4 สาย 22,000- 416/240 โวลท์ ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง
(การไฟฟ้าเป็นผู้จัดหาและดำเนินการ)

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟฟ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

1. แรงสูงภายนอก (คิด 50%).	-	บาท
2. รีดถอนแรงสูง	-	บาท
3. มิเตอร์	-	บาท
รวมเงิน	-	บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าสมทบแรงสูง	10,000.00	บาท
2. หักค่าสำรวจและออกแบบ	-	บาท
3. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มต.HT3P3W5ATOwithCT.	4,200.00	บาท
4. ค่าชอทไลน์	-	บาท
รวมเงิน	14,200.00	บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แรงสูงภายนอก (คิด 50%)	-	บาท
รวมเงิน	-	บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

1. หม้อแปลงภายใน	-	บาท
2. รีดถอนหม้อแปลงภายใน	-	บาท
3. แรงสูงภายใน	-	บาท
4. รีดถอนแรงสูงภายใน	-	บาท
รวมเงิน	-	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

1. กำไรขั้นต้น	-	บาท
2. กำไรสุทธิ	0.00	บาท
รวมเงิน	14,200.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	994.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,194.00	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 15,194.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)

กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น
เครื่องวัด แรงต่ำ เป็นของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสำรวจออกแบบมูลค่า 5,000 บาทแล้ว

ใบเสร็จเลขที่ E807676409010004 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตาม
ระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
 หน่วยงานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว



(นายภาณุวัฒน์ ดีรักษา)

ทผ.บค.

ที่ ก.2มตพ.(บค) 1123/2564

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจักรศักดิ์ มาศกลสิน)

รจก.(ท) รช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

30 ก.ย. 2564