



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟฟ.มตพ

ถึง กฟฟ.มตพ

เลขที่ ก๒ มตพ.(บค.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ - นางสุกัญญา เรียวอารีย์

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ ผ่าน รจก.(ท)

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๓๓๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กฟฟ.มาบตาพุด ได้รับคำร้องจากนางสุกัญญา เรียวอารีย์ อยู่บ้านเลขที่ ๒/๕ ถ.ทางไผ่ ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตไฟฟ้า นั้น

ผบค.กฟฟ.มาบตาพุด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

๑. สถานที่ขอขยายเขต เป็นที่อยู่อาศัย เลขที่ ๗/๓๖ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๕๔๓ เมตร ขอขยายเขตเพิ่ม ๑๔๐ เมตร ขยายเขตเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลง ๖๘๓ เมตร

๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๙ ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด ๓ อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.

๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. พีอีเอ ๕๒ ๐๐๑๘๘๗ ข้อมูลโหลดจาก LDCad ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๔ มีปริมาณโหลด เฟส เอ. ๑๓๕.๔๕ แอมป์ เฟส บี. ๕๘.๗๕ แอมป์ เฟส ซี. ๕๐.๙๖ แอมป์

๔. สภาพพื้นที่ ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

วิธีดำเนินการ

๑. ปักเสาเคอร์.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น

๒. พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๔๐ เมตร รวม ๒๘๐ เมตร

๓. เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๒ ต้น

เงินลงทุน

กฟภ. ลงทุน ๑๐๐% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๔๙๖.๔๐ บาท (สามหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบหกบาทสี่สิบสตางค์) ตามหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๖๓ (หนังสือเลขานุการคณะกรรมการฯ (กคก.) เลขที่ กคก.(น)๒๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มี.ค.๒๕๖๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายภาณุวัฒน์ ดิรักษา)
ผ.บ.ค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒ มตพ(บค.) 1496/2564

อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวรพงษ์ สิริไกรพงษ์)

ผ.จ.ก.กฟฟ.มาบตาพุด

30 พ.ย. 2564