



3/9/64

ก. อินชัย

**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟฟ.มตพ ถึง กฟฟ.มตพ  
เลขที่ ก๒ มตพ.(บค.) วันที่  
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายกฟฟ.มตพ - นางละมัย อุดม  
เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ ผ่าน รจก.(ท)

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๒๖๓๓๗ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ กฟฟ.มาบตาพุด ได้รับคำร้องจากนางละมัย อุดม อยู่บ้านเลขที่ ๘๙ ต.กรำ อ.แกลง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตไฟฟ้า นั้น ผบค.กฟฟ.มาบตาพุด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

**รายละเอียด**

๑. สถานที่ขอขยายเขต เป็นที่อยู่อาศัย เลขที่ ๖๒/๑๔ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๕๕๐ เมตร ขอขยายเขตเพิ่ม ๑๐๐ เมตร ขยายเขตเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลง ๕๕๐ เมตร

๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ ของสถานีไฟฟ้า ระยะ ๒ อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.

๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. พีอีเอ ๕๙-๐๐๗๕๔๗ ข้อมูลโหลดจาก OPSA ๒๓ พ.ย. ๖๔ มีปริมาณโหลด เฟส เอ. ๑๒๑.๔๙ แอมป์ เฟส บี. ๑๓๙.๑๒ แอมป์ เฟส ซี. ๑๐๖.๙๖ แอมป์

๔. สภาพพื้นที่ ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

**วิธีดำเนินการ**

๑. ปักเสาคอน.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น

๒. พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๐๐ เมตร รวม ๒๐๐ เมตร

๓. เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ต้น

**เงินลงทุน**

กฟภ. ลงทุน ๑๐๐% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๘๔๐.๑๑ บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบบาทสิบเอ็ดสตางค์) ตามหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๖๓ (หนังสือเลขานุการคณะกรรมการฯ (กคก.) เลขที่ กคก.(น)๒๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มี.ค.๒๕๖๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ




(นายภาณุวัฒน์ ธีรรักษา)

ผอ.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒ มตพ(บค.) ๑๘๑๔/๒๕๖๔

อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวรพงษ์ ศรีศิริพงษ์)

ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

30 พ.ย. 2564